



Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

Jastrzębie-Zdrój, 2023-04-24

Inwestor:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Projektant:

KREON Łukasz Krzystała
ul. Kochanowskiego 7
43-410 Zebrzydowice

Nasz znak: TU-4375/102/AK/P1366/2023

Sygnatura: W/TDT/10107/2023

Dotyczy: *Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji: Budowa Rodzinnego Parku Rozrywki przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (dz. nr 1662/226).*

W odpowiedzi na pismo informujemy, że przez określony teren przebiegają przewody wodociągowe pokazane na mapie linią koloru niebieskiego oraz przewody kanalizacji sanitarnej pokazane na mapie linią koloru brązowego, będące w posiadaniu JZWik S.A.

Opiniujemy **pozytywnie** w odniesieniu do naszych sieci projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: Budowa Rodzinnego Parku Rozrywki przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (dz. nr 1662/226), pod warunkami j.n.:

1. W projekcie należy uwzględnić następujące uwagi:

- należy zachować normatywne przykrycie przewodów wod-kan.;
- prace ziemne w pobliżu naszych przewodów prowadzić ręcznie;
- w przypadku wykonania nawierzchni z materiałów rozbielanych nie ma potrzeby stosowania rury ochronnej na przewodach wod-kan.;
- przy zastosowaniu nawierzchni nierozbielanych lub obniżeniu terenu istniejącego należy uzgodnić sposób zabezpieczenia przewodów wod-kan. z osobą pełniącą nadzór ze strony JZWik S.A.;
- zachować min. 1,0 m odległości elementów podziemnych od sieci wod-kan.;

2. Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami wod-kan. podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWik S.A.;
- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWik S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnieniu płatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma. Informujemy, że stawka odpłatnego nadzoru branżowego znajduje się na stronie www.jzwik.com.pl w zakładce taryfa i cenniki;
- po otwarciu zlecenia nadzoru, należy powiadamiać każdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w pobliżu naszych sieci i urządzeń, pod numerem telefonu: Wydział wodociągów tel.: 32 4787772, Wydział Kanalizacji tel.: 32 4787768;
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania.

Kopia:

- a/a (4375/2023/0102/P1366)

- załącznik: Mapa 1:500

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Kłapczyk, tel. 324787760, arkadiusz.klapczyk@jzwik.com.pl

DYREKTOR ds. Technicznych
mgr inż. Janusz Ogiegło

Strona 1 z 1




Granica działki nr 1802/026 od strony wschodniej przy działkach nr 1899/245, 1898/241 została ustalona z wymagane dołączonej. Stajni nie mogą być projektowane w odległości mniejszej niż równy 3m od linii granic. Inne obiekty budowlane mogą być projektowane w odległości mniejszej niż równy 3m od linii granic. Niezależnie w pozostałej części działki znajdują się stajnie nie zostały ustalone z wymagane dołączonej. Stajni nie mogą być projektowane w odległości mniejszej niż równy 4m od linii granic. Inne obiekty budowlane nie mogą być projektowane w odległości mniejszej niż równy 3m od linii granic.

Nie wyklucza się również w terenie innych nie wyznaczonych na niniejsze mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub z których braku informacji w bazie GUSiU.

MERIDIAN
USŁUGI GEODEZYJNE
i inżynierskie

mgr inż. Piotr Porzucek
Nr upr. zaw.: 22160



ZŁĄCZNIK NUMER: 1 DO PISMA O ZNAKU
TU: 4375/102/PK/91/2006/2003
Z DNIA: 26.04.2003

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Gliwice, dn. 07.04.2023 r.

1042410640

Sygnatura: 23-03-0145999-03



KREON ŁUKASZ KRZYSTAŁA
ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 7
43-410 ZEBRZYDOWICE

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia utwardzenia w kostki brukowej i ażurowej kostki brukowej pod plac i miejsca postojowe wraz z obiektami małej architektury w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pszczyńskiej dz. nr 1662/226. (TD/OGL/OMD/UB/KP/1192/2023)

Odpowiadając na pismo z dnia 27-03-2023r. informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN i linii napowietrznych SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami BHP, PBUE i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wrocławska 16, adres do korespondencji Rybnik ul. Sławików 8.

Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób aby nie naruszyć ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).


Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń należy wystąpić o płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres Rybnik ul. Sławików 8.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt. 1
Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą
Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Katarzyna Paprotny