



Rzędna terenu		158.01		157.76		157.05		156.57		155.47		151.62	46.38
Rzędna dna kanału		156.49		156.22		155.97		154.81		153.64		151.62	
Zagłębienie dna		1.57		1.57		1.56		1.87		1.94		2.35	
Spadek			0.72%		0.62%		1.02%		1.95%		2.77%		4.95%
Średnica i materiał rury			d=0.32m PVC SN8		d=0.32m PVC SN8		d=0.32m PVC SN8		d=0.32m PVC SN8		d=0.32m PVC SN8		d=0.32m PVC SN8
Odległość		93.03		130.46		170.68		210.44		250.45		293.12	334.22
Długość odcinka			37.42		40.23		39.76		39.59		42.64		41.22

Inwestor/Zamawiający:  
**Gmina Giżycko**  
*ul. Mickiewicza 33*  
*11-500 Giżycko*

Jednostka projektowa:  
**Czartery, remonty, usługi bosmańskie**  
*Łukasz Borsuk*  
*ul. Zamiejska 19*  
*11-520 Ryn*

Nazwa opracowania:  
**Przebudowa drogi ul. Kalinowej, odcinka drogi gminnej nr 129032 N ul. Poziomkowej oraz odcinka drogi gminnej nr 129033 N ul. Świerkowej w miejscowości Gajewo**  
**Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 129033 N ul. Świerkowej w miejscowości Gajewo**

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:  
*Projektant:* **Łukasz Borsuk**  
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr WAM/0148/PBD/19

*Podpis:*

*Projektant:* **Marek Lasmanowicz**  
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr WAM/0145/PWOS/14

*Faza opracowania:*  
**Projekt techniczny**

*Data:*  
**listopad 2022**

*Tytuł rysunku:*  
**Profil kanalizacji deszczowej**

*Skala:*  
**1:100**  
**1:1000**

*Nr rysunku:*  
**Rys. 2.2**