

Bukowiec, 30.07.2024 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „**Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu**”.

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

I. Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje montażu pompy ciepła typu solanka-woda (B-W). W dokumentacji projektowej wskazana jest jako przykładowa pompa ciepła Qvantum Q65RS/2, która jest pompą typu woda-woda (W-W).

Wyjaśnienie. Wymieniona pompa ciepła może pracować zarówno jako woda / woda jak i glikol / woda.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu zasobników/podgrzewaczy CWU z węzownicą o dużej powierzchni przystosowanej do współpracy z pompą ciepła zamiast odrębnego wymiennika ciepła?

Wyjaśnienie. Z uwagi na wielkość dolnego źródła nie możemy dać zasobników cwu z węzownicą. Dlatego został zaprojektowany wymiennik ciepła oraz zasobnik bezwęzownicowy.