

Orli Staw, dnia 30 października 2024 roku

UA.271.1.20.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wymiana bram przemysłowych podnoszonych, segmentowych wraz z kurtynami szybkobieźnymi do ZUOK „Orli Staw”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 2024/BZP 00561035/01 z dnia 23 października 2024 roku

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do SWZ:

Pytanie nr 1:

Czy wymóg certyfikacji i atestu bram jest wymogiem koniecznym? Nieliczne urządzenia posiadają takie dokumenty. Większość producentów stosuje normy maszynowe CE, które obowiązują dla każdego kraju w UE.

Odpowiedź:

Zamawiający po analizie powyższego pytania oraz zapisów SWZ informuje, że zmienia się wymóg zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w Projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 2 do SWZ w takim zakresie, że za wystarczające uzna posiadanie przez zaoferowane produkty i dostarczenie certyfikatów potwierdzających spełnienie obowiązujących norm maszynowych CE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

Pytanie nr 2:

Czy doprowadzenie zasilania jest po stronie zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający po analizie powyższego pytania oraz zapisów SWZ informuje, że wszystkie istniejące bramy segmentowe objęte przedmiotem zamówienia podlegające wymianie oraz dodaniu kurtyn/bram szybkobieźnych oraz te wymagające tylko dodania samych kurtyn/bram szybkobieźnych są obecnie bramami z napędem elektrycznym więc zasilanie jest do nich doprowadzone. Ewentualne przesunięcie gniazd zasilających w celu dostosowania do zasilania nowych bram i kurtyn leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Czy możliwa jest dostawa bram do 31.12.2024 a zakończenie montażu do 18.01.2025 ?

Odpowiedź:

Zamawiający po analizie powyższego pytania oraz zapisów SWZ informuje, że cały przedmiot zamówienia ma być wykonany w terminie 56 dni od dnia zawarcia umowy, bez wskazywania terminu dostawy bram i terminu zakończenia montażu.

Pytanie nr 4:

Czy jest możliwe przełożenie instalacji wodnej nad bramami na czas montażu? (dotyczy bram 3,4,5,6,7)

Odpowiedź:

Zamawiający po analizie powyższego pytania oraz zapisów SWZ informuje, że jeżeli wykonanie przedmiotu zamówienia wymagało będzie przełożenia instalacji wodnej nad wskazanymi bramami na czas montażu to leży to po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza demontaż przedmiotowej instalacji na czas montażu bram i jej ponowny montaż po zakończeniu montażu bram przy czym czynności te winien zrealizować Wykonawca na swój koszt.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zmienia treść SWZ i dokonane zmiany, wskazane poniżej, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

1) **pkt III.2.1) SWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1001453> w terminie **do dnia 8 listopada 2024 roku do godz. 12:00.**”;

2) **pkt III.2.5) SWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 8 listopada 2024 roku o godz. 12:15.**”;

3) **pkt III.3. SWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 7 grudnia 2024 roku.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”;

4) w pkt 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1 do SWZ zapis o treści:

„Dostarczone wyroby powinny posiadać certyfikat zgodności Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz atest PZH.”,

zastępuję się zapisami o następującym brzmieniu:

„Dostarczone wyroby powinny posiadać certyfikat zgodności CE.”

5) § 1 ust. 2 pkt 10 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 2 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„10) dostarczenia certyfikatu CE w języku polskim lub przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski, szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji.”

Powyższe zmiany i odpowiedzi na pytania w części w jakiej modyfikują SWZ stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem