



Gorlice, dnia 26 czerwca 2024 roku

OR-III.271.2.11.2024

dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ, w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na dostosowanie MZS nr 1 w Gorlicach do warunków p.poż. - wymiana okien na klatkach schodowych szkoły MZS nr 1 w Gorlicach

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień poniżej w układzie : „pytanie – odpowiedź”.

Pytanie : W dokumentacji nie znaleziono szczegółowych informacji na temat sposobu otwierania okien. Czy zestawiona stolarka ma być otwierana, czy stałe szklenie? Proszę o przedstawienie sposobu otwierania poszczególnych okien. Czy w stolarce mają być zamontowane systemy oddymiania ?

Odpowiedź : Zestawiona stolarka dotycząca okien o symbolach O4, O5, O6 o odporności ogniowej EI 60 nie może być otwierana oraz nie mają być w niej zamontowane systemy oddymiania.

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

BURMISTRZ

Rafał Kukła

(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządziła : Joanna Nowicka, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252