

Jelenia Góra, 19.04.2023 r.

RZ.271.30.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. na zadanie pn.: **Budowa ścieżek pieszo – rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego - Etap III zadania pn.: „Żyj mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej”**.
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.30.2023.

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt II, 2) przewidziano wykonanie wygrozdzenia obrzeżami betonowymi dróg dotyczących miasteczka ruchu drogowego. Natomiast zgodnie z rysunkiem 6A Projektu Budowlanego przekrój D-D, dotyczący miasteczka ruchu drogowego, nie ma przewidzianych takiej konstrukcji. Proszę o informację którą konstrukcja drogi jest właściwa.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt II.1.2) TOMU III SWZ tzn. w przypadku miasteczka ruchu drogowego należy zastosować analogiczne rozwiązanie jak dla "Ciągów komunikacyjnych/nawierzchni utwardzonych", które przewiduje się wygrodzić bocznie za pomocą - obrzeży betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8x30cm w kolorze szarym posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej, ławie betonowej z oporem z betonu cementowego klasy C12/15 oraz odpowiednio przygotowanym, zagęszczonym, wyprofilowanym podłożu gruntowym. Ławy betonowe pod obrzeża należy wykonywać w szalowaniu. Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymogami PN-63/B06251, przy czym na odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową przygotowana zgodnie z PN -54/S-30001. Spoiny należy uzupełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2.

- II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zmienia SWZ poprzez umieszczenie aktualnego, obowiązującego Projektu Wykonawczego w zakresie części opisowej.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk
Przewodniczący komisji przetargowej