

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi naprawy, wymiany oraz przeglądu pomp w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

### I. Przewidywany zakres prac.

a)

L.p.	Urządzenie	Prace do wykonania
1	BL 100/200-5,5/4 S/N: 20507704/0002	Wymiana łożysk silnika. Profilaktyczna wymiana uszczelnienia
2	IL 80/130-5,5/2 S/N: 20497282/0018	Wymiana łożysk silnika. Profilaktyczna wymiana uszczelnienia
3	BL 100/180-4/4 S/N: 20498672/0001	Wymiana odpowietrznika pompy.
4	P1 Yonos PICO 15/1-6 (ROW) S/N: 246 0109	Wymiana pompy na dedykowaną do CWU (4255413 Wilo-Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150)
5	P2 Yonos PICO 15/1-6 (ROW) S/N: 246 0109	Wymiana pompy na dedykowaną do CWU (4255413 Wilo-Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150)
6	STRATOS 80/1-12 S/N: 10000100063	Wymiana pompy na nową (zamiennik 2164599 Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10)
7	COR-3 MVIE 406-2G/VR-P	Wymiana zasuwki przed zestawem Wymiana manometru 0-16Bar Montaż odpowietrznika pod naczyнием wzbiorczym
8	BM-Lift/1,5-4 3 400 50; Art. 2036910/09	Naprawa zespołu przepompowni ściekowej: wymiana kłapy zwrotnej (prace wraz z materiałem) oraz wymiana pompy na nową

b)

L.p.	Urządzenie	Ilość (szt.)	Prace do wykonania
1	PP-IC 66/250 4.4	2	Przegląd
2	COR 3 MWIE1607 / VR-P	1	Przegląd
3	Pompy TWI, sterownik CR11,0-2SG	2	Przegląd

## **II. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac**

- a) Całość prac powinna być wykonana według obowiązujących przepisów, norm branżowych i wiedzy technicznej.
- b) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizowanych prac uwzględniając koszty z tym związane w ofercie.
- c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki działalności w miejscu wykonywanych realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.
- d) Z wykonanych prac Wykonawca sporządzi protokół powykonawczy.
- e) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z ofertą.