

## DANE WYJŚCIOWE

Załącznik nr 1 do umowy nr EOŚ - /2024

Dane wyjściowe oraz cykliczność zbiegów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetleniowych  
Gmina Puck na 2025 rok

| Nazwa elementu                                | Długość/Ilość | Jedn. | Cykliczność zabiegów |           |           |
|---|---------------|-------|----------------------|-----------|-----------|
|   |               |       | Przeglądy            | Ogłędziny | Malowanie |
| Linie kablowe                                 | 66,453        | km    | co 10 lat            | co 5 lat  |           |
| Linie napowietrzne                            | 112,352       | km    | co 10 lat            | co 5 lat  |           |
| Punkty świetlne ( oprawy )                    | 3 806         | szt   |                      |           |           |
| w tym - LED                                   | 3 779         | szt   | co 5 lata            |           |           |
| - sodowe                                      | 27            | szt   | co 5 lata            |           |           |
| - rtęciowe                                    | 0             | szt   | co 5 lata            |           |           |
| - inne  | 0             | szt   | co 5 lata            |           |           |
| Słupy   | 4 296         | szt   |                      |           |           |
| w tym - słupy stalowe ocynkowane i aluminiowe | 1 496         | szt   |                      |           |           |
| - słupy stalowe do malowania                  | 58            | szt   |                      |           | co 10 lat |
| - słupy betonowe (sieć kablowa)               | 14            | szt   |                      |           |           |
| - maszty                                      | 0             | szt   |                      |           | co 10 lat |
| - słupy sieci napowietrznej - sieć wspólna    | 2 446         | szt   |                      |           |           |
| - słupy sieci napowietrznej - sieć wydzielona | 282           | szt   |                      |           |           |
| Punkty zasilania                              | 139           | szt   | co 2 lata            | co 2 lata |           |
| w tym - w stacjach (TO)                       | 18            | szt   |                      |           |           |
| - w szafkach (SO)                             | 121           | szt   |                      |           |           |

### Inne zabiegi

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pomiary skuteczności zerowania | co 5 lat |
| Pomiary rezystancji uziemień   | co 5 lat |