


UWAGA:

- SPECYFIKACJĘ MASZYN I URZĄDZEŃ PODANO W OPISIE TECHNICZNYM NR 1.0.0 NR ARCH. 640304.
- NOWA TRASA TRANSPORTU POPIÓŁÓW DO MŁYNA NR 4 WYMAGAĆ BĘDZIE:
  - PRZENIESIENIA ZBIORNIKA POPIÓŁÓW WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ I UKŁADEM URZĄDZEŃ I INSTALACJI O 19,725 m DO NOWEJ LOKALIZACJI i ICH OBRODZIE O KĄT 90° WZGLĘDEM OSI SIŁOSU,
  - OBROTU AEROWANEGO DNA SIŁOSU, WRAZ Z GŁOWICĄ WYSYPOWĄ O KĄT 60° (cz. budowlana proj.),
  - ADAPTACJI INSTALACJI ODPYLENIOWEJ I PRZYŁĄCZA SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO NOWEJ LOKALIZACJI (podczas montażu),
  - PRZENIESIENIE WAGI DOZUJĄCEJ PFISTER W NOWE MIEJSCE POD WYSYPEM ZE ZBIORNIKA,
  - ADAPTACJI PODŁĄCZENIA SPRĘŻ. POW. DO DOZATORA PFISTER, (podczas montażu),
  - ADAPTACJI ZASYPU NA RYNNY AERACYJNE Z DOZATORA,
  - MONTAŻU NOWEJ TRASY TRANSPORTOWEJ PRZY WYKORZYSTANIU ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW RYNNIEN AERACYJNYCH I INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z WENTYLATOREM (konieczne modyfikacje długości trzech modułów)
  - MONTAŻ NOWEGO MODUŁU KIERUNKOWEGO ŁĄCZĄCEGO NOWY ODCINEK TRASY ZE STARYM (kąt rozwarcia 120,3°),
  - DOPROWADZENIE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA 0,6 i 0,25 MPa Z SIECI ZAKŁADOWEJ DO PUNKTÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH W OBRĘBIE ZBIORNIKA (połączenie z istniejącym fragmentem instalacji).
  - ZASILENIA URZĄDZEŃ ENERGIA ELEKTRYCZNĄ W NOWYCH PUNKTACH PODŁĄCZEŃ,
  - BUDOWY NOWYCH STANOWISK ROZŁADUNKU SAMOCHODÓW,, ZMIANY PODESTÓW KOMUNIKACYJNYCH I LOKALIZACJI KLATKI SCHODOWEJ.
- PROJEKT ZBIORNIKA I TRANSPORTU POPIÓŁÓW ZOSTAŁ WYKONANY PRZEZ BIPROCEMWAP S.A. W 2011 R. DOKUMENTACJA OZNACZONA 11/GOR/001, NR ARCH. 610711 (NR OPISU) ZAWIERA KOMPLET SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ PRZEDMIOTOWEJ INSTALACJI. W RAZIE POTRZEBY, OBA PROJEKTY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

Poziom ±0,00=169,00 m n.p.m

Inwestor/Zamawiający: Inw./Zam.		<div><div>BIURO PROJEKTOWE <b>BIPROCEMWAP</b></div></div>	
Chorula ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże		<div><b>BIPROCEMWAP Sp. z o.o.</b> 30-102 Kraków, ul. Mirowskiego 5 <a href="http://www.biprocemwap.com.pl">www.biprocemwap.com.pl</a> e-mail: <a href="mailto:ofis@biprocemwap.com.pl">ofis@biprocemwap.com.pl</a></div>	
Temat: Subject:		PRZEBUDOWA ZBIORNIKA POPIÓŁÓW LOTNYCH, ORAZ TRANSPORTU POPIÓŁÓW DO MŁYNA CEMENTU NR 4 NA TERENIE GÓRAŹDZE CEMENT S.A. W CHORULI	
Adres obiektu: Object's address:		Symbol: <b>21/GOR/008</b>	
Chorula ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże		Faza/Phase: <b>PT</b>	
Obiekt: Object:		Format/Size: <b>1.5 A1</b>	
OB. 031902 ZBIORNIK I TRANSPORT POPIÓŁÓW LOTNYCH DO MŁYNA CEMENTU NR 4		Nr arch. opisu/Proj. Descrip.: <b>640304</b>	
Tytuł rys.:		Skala/Scale: <b>1:75</b>	
RZUT NA POZIOMY: +12,550, +10,900		Nr rys./Drawing No.: <b>1.0.7</b>	
		Nr arch./Dwg. archive No.: <b>640311</b>	
Projektował/Designed by:		Nr projektu Górażdże Cement Project No. Górażdże Cement	
mgr inż. Wojciech Pasierbiński		<b>1610229843</b>	
Konstruował/Constructed by:		Nr rysunku Górażdże Cement Drawing No. Górażdże Cement	
mgr inż. Maciej Tumidajski		<b>5024_031902T15_640311</b>	
Sprawdził/Checked by:			
mgr Stefan Naumowicz			
Zatwierdził/Approved by:			
<p>Zatwierdził się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Ryzykno niniejszy nie może być: przekazywany, umieszczany, lub oddzielany komponentów bez pisemnej zgody B.P. BIPROCEMWAP Sp. z o.o. z s.k. w K.</p> <p>All rights following the copyright act is reserved. This drawing is not allowed to be redrawn, supplemented or given up to anybody without approval of B.P. BIPROCEMWAP Sp. z o.o. in Cracow.</p>			

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Wynik niniejszej nie może być przetwarzany, udostępniany lub oddawany komukolwiek bez pisemnej zgody BIPROCEMWAP sp. z o.o. w K.  
All rights following the copyright act are reserved. This drawing is not allowed to be redrawn, supplemented or given up to anybody without written approval of BIPROCEMWAP sp. z o.o. in GóraŹ.