

UWAGA:

1. SPECYFIKACJĘ MASZYN I URZĄDZEŃ PODANO W OPISIE TECHNICZNYM NR 1.0.0 NR ARCH. 640304.
2. PRZEKROJE: A–A, B–B POKAZANO NA RYS. 1.0.4 NR ARCH. 640308,
3. NOWA TRASA TRANSPORTU POPIOŁÓW DO MŁYNA NR 4 WYMAGAĆ BĘDZIE:
   - PRZENIESIENIA ZBIORNIKA POPIOŁÓW WRAZ Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ I UKŁADEM URZĄDZEŃ I INSTALACJI O 19,725 m DO NOWEJ LOKALIZACJI i ICH OBROCIE O KĄT 90° WZGLEDEM OSI SILOSU,
   - OBROTU AEROWANEGO DNA SILOSU, WRAZ Z GŁOWICĄ WYSYPOWĄ O KĄT 60° (cz. budowlana proj.),
   - ADAPTACJI INSTALACJI ODPYLENIOWEJ I PRZYŁĄCZA SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO NOWEJ LOKALIZACJI (podczas montażu),
   - PRZENIESIENIE WAGI DOZUJĄCEJ PFISTER W NOWE MIEJSCE POD WYSYPEM ZE ZBIORNIKA,
   - ADAPTACJI PODŁĄCZENIA SPRĘŻ. POW. DO DOZATORA PFISTER, (podczas montażu),
   - ADAPTACJI ZASYPU NA RYNNY AERACYJNE Z DOZATORA,
   - MONTAŻU NOWEJ TRASY TRANSPORTOWEJ PRZY WYKORZYSTANIU ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW RYNIEN AERACYJNYCH I INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z WENTYLATOREM (konieczne modyfikacje długości trzech modułów)
   - MONTAŻ NOWEGO MODUŁU KIERUNKOWEGO ŁĄCZĄCEGO NOWY ODCINEK TRASY ZE STARYM (kąt rozwarcia 120,3°),
   - DOPROWADZENIE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA 0,6 i 0,25 MPa Z SIECI ZAKŁADOWEJ DO PUNKTÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH W OBRĘBIE ZBIORNIKA (połączenie z istniejącym fragmentem instalacji).
   - ZASILENIA URZĄDZEŃ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W NOWYCH PUNKTACH PODŁĄCZEŃ,
   - BUDOWY NOWYCH STANOWISK ROZŁADUNKU SAMOCHODÓW,, ZMIANY PODESTÓW KOMUNIKACYJNYCH I LOKALIZACJI KLATKI SCHODOWEJ.
4. PROJEKT ZBIORNIKA I TRANSPORTU POPIOŁÓW ZOSTAŁ WYKONANY PRZEZ BIPROCEMWAP S.A. W 2011 R. DOKUMENTACJA OZNACZONA 11/GOR/001, NR ARCH. 610711 (NR OPISU) ZAWIERA KOMPLET SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ PRZEDMIOTOWEJ INSTALACJI. W RAZIE POTRZEBY, OBA PROJEKTY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

Poziom ±0,00=169,00 m n.p.m

Inwestor/Zleceniodawca: Investor/Customer:	GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Chorula ul. Cementowa 1, 47–316 Górażdże	BIURO PROJEKTOWE BIPROCEMWAP	
Temat: Subject:	PRZEBUDOWA ZBIORNIKA POPIOŁÓW LOTNYCH, ORAZ TRANSPORTU POPIOŁÓW DO MŁYNA CEMENTU NR 4 NA TERENIE GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI	BIPROCEMWAP Sp. z o. o. 30-102 Kraków, ul. Morawskiego 8 www.biprocemwap.com.pl e-mail: office@biprocemwap.com.pl	
Adres obiektu: Object's address:	GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Chorula ul. Cementowa 1, 47–316 Górażdże	Symbol: 21/GOR/008	Fazа/Phase: PT
Obiekt: Object:	OB. 031902 ZBIORNIK I TRANSPORT POPIOŁÓW LOTNYCH DO MŁYNA CEMENTU NR 4	Format/Size: 1.5 A1	Nr arch. opisu/Proj Descrip. No.: 640304
Tytuł rys.:	RZUT GŁÓWNY	Skala/Scale: 1:75	Nr arch./Dwg archive No.: 640307
		Nr rys./Drawing No.: 1.0.3	Rewizja/Revision: 0
Projektował/Designed by:	mgr inż. Wojciech Pasierbiński 26.11.2021	Nr projektu Górażdże Cement Project No. Górażdże Cement: 1610229843	Oznaczenie obiektu Object Symbol: 031902
Konstruował/Constructed by:	26.11.2021	Nr rysunku Górażdże Cement Drawing No. Górażdże Cement: 5024_031902T15_640307	
Sprawdził/Checked by:	mgr inż. Maciej Tumidajski 26.11.2021		
Zatwierdził/Aproved by:	mgr Stefan Naumowicz 26.11.2021		

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniony lub oddany/pokazany kontrahentowi bez pisemnej zgody BiP. BIPROCEMWAP sp. z o.o. w Krakowie
All rights following the copyright act are reserved. This drawing is not allowed to be redrawn, supplemented or given up to anybody without written approval of BiP. BIPROCEMWAP sp. z o.o. in Cracow.