



Ustrzyki Dolne, dn. 06.09.2022 r.

ZP-271.23.2022

Zamawiający:
Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SWZ

Dotyczy: „Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych i innych budynków na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną w płaszczu osłonowym spełniających wymagania normy PN-EN253, o wartości współczynnika przewodzenia ciepła przed starzeniem mierzonego w temperaturze +50 °C nie większej niż 0,0265 W/mK, a po starzeniu nie większej niż 0,0268 W/mK?

Z punktu widzenia technicznego ważnym parametrem określającym, że zastosowana bariera dyfuzyjna jest skuteczna jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła po starzeniu. W naszym rozwiązaniu wartość współczynnika przewodzenia ciepła wzrasta tylko 0,0003 W/mK i utrzymuje się na stałym poziomie przez okres eksploatacji ciepłociągu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaproponowanego rozwiązania, spełniającego wymagania normy PN-EN253.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego sieci napowietrznej (estakada) z rur preizolowanych z rurą osłonową HDPE z barierą odporną na promieniowanie słoneczne UV-Protect w kolorze szarym, spełniających wymagania norm, zamiast rur preizolowanych SPIRO?

Z punktu widzenia technicznego rury preizolowane z rurą osłonową HDPE z barierą odporną na promieniowanie słoneczne UV-Protect gwarantują zdecydowanie większą szczelność przed napływem wilgoci niż rury SPIRO. Zastosowanie systemu rur preizolowanych z rurą osłonową

HDPE z barierą odporną na promieniowanie słoneczne UV-Protect zapewnia 100% szczelność przez cały okres eksploatacji ciepłociągu, natomiast w rozwiązaniu SPIRO następuje rozszczelnienie systemu już po 3-4 latach, szczególnie na kompensacjach (kolanach) i mufach. Dodatkowo rury z barierą odporną na promieniowanie słoneczne UV-Protect mają estetyczny wygląd i nie podlegają korozji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaproponowanego rozwiązania, spełniającego wymagania normy PN-EN253, z uwzględnieniem dołączenia certyfikatu na rury preizolowane z rurą osłonową HDPE z barierą odporną na promieniowanie słoneczne.

Pytanie 3

W załączniku nr 10 do SWZ – „Dokumentacja techniczna” Zamawiający nie wskazał konkretnych producentów urządzeń oraz materiałów, jakie należy dostarczyć do realizacji przedmiotu zamówienia. Z kolei zgodnie z rozdziałem II pkt.9. 1) 6. f) Zamawiający wymaga złożenia do oferty „Wykazu rozwiązań równoważnych”.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o wyjaśnienie do jakich rozwiązań (producentów urządzeń oraz materiałów) ma się odnieść Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, które spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu parametrów opisanych w dokumentacji projektowej i STWiOR, z uwzględnieniem normy PN-EN253.

ZMIANY TREŚCI SWZ

Zamawiający zmienia zapis specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale III pkt. 2 o następującej treści:

Było:

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **07.09.2022 r.** do godz. **10:00**.

Jest:

- 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **12.09.2022 r.** do godz. **10:00**.

Było:

- 7) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Termin otwarcia nastąpi w dniu **07.09.2022 r. o godz. 10:15**.

Jest:

- 7) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Termin otwarcia nastąpi w dniu **12.09.2022 r. o godz. 10:15**.

Zamawiający zmienia zapis specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale III pkt.3 następującej treści:

Było:

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 06.10.2022 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 11.10.2022 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

.....
Kierownik zamawiającego

Dokument przygotowała: Jolanta Leniar-Chwiej, Inspektor, Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych, e-mail j.leniar-chwiej@ustrzyki-dolne.pl, tel. 13 460 80 26

Dokument sprawdził i zatwierdził: Jacek Kłodowski, Kierownik Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1x strona internetowa,

1x a/a