



SYMBOL	OPIS
	Zwód poziomy niski na dachu Fe/Zn $\varnothing=8\text{mm}$
	Skrzyżowanie zwodów poziomych na dachu połączenie skręcane
	Przewód odprowadzający drut Fe/Zn $\varnothing=8\text{mm}$ w rurce ochronnej w izolacji elewacji

- UWAGA!
- ZWODY POZIOME WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn8mm I PROWADZIĆ NA SPORNIKACH DOSTOSOWANYCH DO RODZAJU POKRYCIA DACHOWEGO.
 - POŁĄCZENIA MIĘDZY ZWODAMI POZIOMYMI WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZŁĄCZY KRZYŻOWYCH.
 - WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU NALEŻY CHRONIĆ ZWODAMI PIONOWYMI.
 - WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NA DACHU NIE CHRONIONE PRZECZ ZWODY PIONOWE POŁĄCZYĆ Z ELEMENTAMI INSTALACJI ODGROMOWEJ.
 - PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn8mm I PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH ODGROMOWYCH W WARSTWIE OCIEPLENIA ELEWACJI. POŁĄCZENIE PRZEWODOW ODPROWADZAJĄCYCH Z PRZEWODAMI UZIEMIAJĄCYMI WYKONAĆ POPRZECZ ZŁĄCZA KONTROLNE W SKRZYNKACH KONTROLNYCH W WARSTWIE OCIEPLENIA ELEWACJI.

Wersja	Opis	Data	Oprac.
TABELA REWIZYJNA			
S I E R G I E J			
s t u d i o			
tel/fax +48 71 532 62 30 mobile +48 604 539 771 email studio@siergiejstudio.pl biuro ul. Puszczkowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław			
Inwentarz: Miasto i Gmina Bierutów ul. Moniuszki 12 56-420 Bierutów temat:			
Projekt budowy przedszkola w Bierutowie dz. nr 74 AM 22, obręb 0001 Bierutów, ul. Słowackiego, 56-420 Bierutów główny projektant / numer uprawnień: / podpisany:			
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA			
projektant:			
INŻ. KRZYSZTOF JASIŃSKI 150/DOŚ/13			
sprawdzający:			
MGR INŻ. PIOTR BARCEWICZ 296/DOŚ/08			
opracowanie:			
branża: ELEKTRYCZNA format: 297x841 skala: 1 : 100 data: 01.2020			
nazwa rysunku: RZUT DACHU PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ			
numer projektu	stadium	branża	numer rysunku
1901	PW	IE	R06