



## Uczestnicy postępowania

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: 'Ryduł-TO-WY to MY: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego'*

Dnia 29.01.2024 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostało złożone zapytanie nr 6 o następującej treści:

„W związku z zainteresowaniem przetargiem "Ryduł-TO-WY to MY: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego", proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

1) W pliku 'ST instalacje klimatyzacji i wentylacji'RYDUŁTOWY\_ofiar terroru 49\_WENTYLACJA\_numeracja instalacji-HVAC-10\_A2' oraz 'RYDUŁTOWY\_ofiar terroru 49\_WENTYLACJA\_ZMA\_ZAŁ\_3' oraz 'RYDUŁTOWY\_ofiar terroru 49\_WENTYLACJA\_numeracja instalacji-HVAC-10\_A2' jest wymieniona/narysowana Centrala wentylacyjna N1W1 nawiewno-wywiewna natomiast w przedmiarze 'Ofiar Terroru 49 sanitarny prdx' brak jest pozycji zawierając centralę wentylacyjną. Z racji ryczałtowego charakteru inwestycji proszę o informację czy centrala wentylacyjna jest w zakresie wyceny."

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: centrala wentylacyjna wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający uzupełnia dokumentację zamówienia o dodatkową kalkulację własną centrali wentylacyjnej. Szczegółowe parametry centrali wentylacyjnej podane są na rysunku HVAC-04 oraz w zestawieniu materiałów załącznik nr 3. "Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna stojąca, w wykonaniu zewnętrznym  $V_n=800 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $\Delta P=150\text{Pa}$ ,  $V_w=700\text{m}^3/\text{h}$ ;  $\Delta P=150\text{Pa}$ , filtry klasy M5; wymiennik obrotowy o sprawności odzysku ciepła min 70%; wentylator nawiewny i wywiewny; nagrzewnica elektryczna  $Q_g=4,8\text{kW}$ ,  $U=400\text{V}$ ; z wbudowaną wyrzutnią powietrza oraz przepustnicą wielopłaszczyznową z siłownikiem (króciec czerpny i wyrzutowy). Przegrody nieotwierane o grubości 50 mm wypełnione izolacją z wełny mineralnej. Przegrody otwierane o grubości 31 mm wypełnione izolacją: 25 mm wełny mineralnej oraz 6 mm kauczuku.