POZIOM -2

CU-1

ø22/ø12

ø125

włączyć do istniejącego, zbiorczego kanału instalacji wywiewnej

H podciągu:
336m

W1-do wyrzutni
N1-do czerpni

włączyć do istniejącej instalacji wody
włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji
sanitarnej pod stropem
lokalizację włączenia należy ustalić na budowie

W1-do pomieszczeń na parterze
N1-do pomieszczeń na parterze

−2.02 | POM. TECHNICZNE
10,25m²

−2.03 | POM. TECHNICZNE
18,29m²

−2.01 | POM. TECHNICZNE
38,46m²

0,3m npp
osiatkować
KP.NT.1

KP.WT.1

SK 2.68 m
SK 2.38 m
SK 2.53 m
SK 2.38 m
SK 2.18 m
SK 2.12 m
SK 2.57 m
SK 1.88 m
SK 2.52 m
SK 2.38 m
SK 2.69 m
SK 2.17 m

lanca parowa

WZ DN20 stal oc.

H-01

WT1
wentylator kanałowy

P0.1

pod stropem
i_min=1,5%
ø110

i_min=1,5%
ø32

PP32

REI 120

EI 60

N1W1

Studnia schładzająca
Krąg Ø800 + krata stalowa ażurowa

LEGENDA :

- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEWÓD TYPU SPIRO
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEWÓD PROSTOKĄTNY
- TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY
- AGREGAT SKRAPLAJĄCY CENTRALI
- INSTALACJA FREONOWA
- INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
- NAWILŻACZ PAROWY

UWAGI :

1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ WG CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA
2. CAŁOŚĆ INSTALACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA
3. WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO MUSZĄ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ TYCH PRZEGRÓD



edan
USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING

USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING
51-137 WROCŁAW
AL. KASPROWICZA 56/ 1
TLE./FAX (071) 325-18-81
www.edan-med.pl

INWESTOR	WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ADRES	UL. OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA
OBIEKT	SZPITAL JELENIA GÓRA
ADRES	UL. OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA
ADRES GEOD.	DZ. EWID. NR 166, AM_23 , OBRĘB 60 0060
TEMAT PROJEKTU	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU (BLOK "D") SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GÓRZE.
TEMAT RYSUNKU	RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ -2 - INSTALACJE SANITARNE

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr. inż. Wojciech Kuśnierkiewicz	05.2020	242/DOŚ/06	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr. inż. Katarzyna Sztymar	05.2020	DOŚ/0354/PWBS/16	
			-	

ARCHM-02-20	1:50	PROJEKT BUDOWLANY	SANITARNA	S-01
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU