



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Załącznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 6 SZTUK KLIMATYZATORÓW

I. Przedmiot Zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, oraz montaż łącznie z podłączeniem instalacji elektrycznej klimatyzatorów w niżej wymienionych pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5, 51-149 Wrocław:

1. Budynek A-1, Maszynownia dźwigu – 2 szt.
2. Budynek A-2, Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 46 – 1 szt.
3. Budynek A-2, Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 47a – 1 szt.
4. Budynek A-1, Dział diagnostyki obrazowej – rejestracja – 1 szt.
5. Budynek A-3, Serwerownia – 1 szt.

II. Specyfikacja.

Ad. 1. Budynek A-1, Maszynownia dźwigu – pomieszczenie na dachu budynku.


- a) Klimatyzator koloru białego o mocy 5 kW oraz wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości ok 50 m²
- b) Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzającym użytkownikowi pomieszczenia.
- c) Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdka elektryczne N/T białe)
- d) Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
- e) Wymagana wizja lokalna

Ad. 2. Budynek A-2 Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 46

- a) Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z pompką skroplin, z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości ok 15 m².
- b) Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzającym użytkownikowi pomieszczenia.
- c) Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdka elektryczne N/T białe)
- d) Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
- e) Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
- f) Wymagana wizja lokalna

Ad. 3. Budynek A-2 Ambulatoryjna opieka szpitalna gabinet lek. 47a

- a) Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z pompką skroplin, z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości ok 15 m².
- b) Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzającym użytkownikowi pomieszczenia.



www.szpital.wroc.pl
sekretariat@szpital.wroc.pl



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

- c) Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdka elektryczne N/T białe)
- d) Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
- e) Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
- f) Wymagana wizja lokalna

Ad. 4. Budynek A-1 dział diagnostyki obrazowej – rejestracja

- a) Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z pompką skroplin, z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości ok 15 m².
- b) Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzającym użytkownikom pomieszczenia.
- c) Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdka elektryczne N/T białe)
- d) Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
- e) Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
- f) Wymagana wizja lokalna
- g) Użytkownik wskaże miejsce docelowe zawieszenia

Ad. 5. Budynek A-3, Serwerownia

- a) Klimatyzator koloru białego o mocy 3,5 kW z pompką skroplin, z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości ok 20 m².
- b) Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzającym użytkownikom pomieszczenia.
- c) Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdka elektryczne N/T białe)
- d) Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
- e) Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
- f) Wymagana wizja lokalna
- g) Użytkownik wskaże miejsce docelowe zawieszenia

III. Wymagania dodatkowe, dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- a) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia wyłącznie na podstawie pomiarów dokonanych przez siebie.
- b) Demontaż jak montaż Klimatyzatorów będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
- c) Wykonawca zobowiązuje się do montażu klimatyzatorów w przeciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
- d) Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie pozwolenia do montażu Klimatyzatorów.
- e) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres zgodny z treścią oferty Wykonawcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.



www.szpital.wroc.pl
sekretariat@szpital.wroc.pl



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

- f) Wykonawca wystawi fakturę zgodną z ofertą po odbiorze wykonanych prac i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru.



www.szpital.wroc.pl
sekretariat@szpital.wroc.pl