

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 2286 zawiadamia, że w dniu 25.03.2022 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczący postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1) ustawy Pzp. na.: „DOSTAWA AKUMULATORÓW DO JW NR 2286” - 01/ZP/2022 o następującej treści:

Pytanie:

czy oferowane ogniwo OPzV (żelowe pancerne) może mieć szerokość 208 mm, podane jest 206 mm (cz1 poz.2,3), oraz (cz.3 poz.1) podane jest 204mm

Odpowiedź:

W załączniku nr 6 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” CZĘŚĆ I w pozycji 2 i 3 dopuszczalna jest szerokość ogniów żelowych pancernych 206 ± 20 mm.
W załączniku nr 6 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” CZĘŚĆ III w pozycji 1 zapisano dopuszczalną szerokość dla jednego akumulatora 204 ± 10 mm.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

ppłk Paweł BARTOSZ

