temp. wody 70°/55°/20°C

PRZEWODY ZASILAJĄCE

PRZEWODY POWROTNE

GRZEJNIKI PURMO - oddolne przyłącze dwuzaworowe lub boczne

KG II F kondens. — PROJ. KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA KONDENSACYJNY

PPS Ø125/80 — PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 100/60



uwagi:

INSTALACJA Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWANYCH np. system Kan-therm Stell

Obiekt:	LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM	Skala: 1 : 50
Adres	DZ. NR 44 OBR. 229 w TARNOWIE przy ul. Goldhammera 6/6a (parter)	
Przedmiot Rysunku	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM NR 6a - parter	
Projektował:	Podpis	nr rysunku
ANTONI RATUSZNIK Upr. Nr WB-NB-8346/150/81 w specj. inst.-inż. w zak. inst. sanitarnych		CO2
		Data: luty 2021r