


uwagi:  
INSTALACJA Z RUR STALOWYCH  
CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI  
WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ  
ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY  
ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWANYCH  
np. systemem Kar-therm Stiehl



Obiekt:	LOKAŁ MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM DWULOKALOWYM	Skala:	1 : 50
Adres	DZ. NR 29/5 OBR. 206 w TARNOWIE przy ul. WAPZYWNEJ 12/1 (parter)		
Przedmiot Rysunku	WNIĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT LOKAŁU MIESZKALNEGO NR 1 - parter		
Projektował:	Podpis	nr rysunku	
ANTONI RATUSZNIK Upr. Nr WB-NB-8346/150/81 w specj. inst.-inz. w zak. inst. sanitarnych		C01	Data styczeń 2021r

temp. wody 70°/55°/20°C  
PRZEWODY ZASILAJĄCE  
PRZEWODY POWROTNE  
GRZEJNIKI PURMO - oddzielne przyłącze dwustronowe lub boczne  
PROJ. KOCIOŁ GAZOWY  
KG II F  
kondens.  
DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA  
KONDENSACYJNY  
PPS Ø100/60 PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 100/60