

OI/KI.2230.3.2024.AD.

Poznań, dn. 5 września 2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej budowy budynku magazynu okręgowego na terenie OZ Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu (Postępowanie numer: OI/KI.2230.3.2024)

Zamawiający, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu, informuje, że do wyżej wymienionego postępowania, ogłoszonego w dniu 30.08.2024r., zostały złożone pytania. W związku tym, zgodnie z art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Co będzie przechowywane w projektowanym magazynie? Czy będą to materiały, które wymagają ściśle określonych warunków klimatycznych (temperatura, wilgotność, krotność wymiany powietrza)?

Odpowiedź na pyt. 1 W projektowanym budynku magazynowym przewiduje się składowanie środków czystości, odzieży, sortów mundurowych.

Pytanie nr 2. Czy wymagana jest wentylacja mechaniczna? Czy wentylacja na poziomie 0,5 wymiany/h będzie wystarczająca?

Odpowiedź na pyt. 2 Wentylacja powinna być zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami - zamawiający nie przewidywał wyposażenia budynku w wentylację mechaniczną.

Pytanie nr 3. Czy istniejący węzeł cieplny ma zapas mocy na podłączenie nowego obiektu?

Odpowiedź na pyt. 3 Zgodnie z informacjami z firmy Veolia posiada zapas około 200kW mocy cieplnej.

Pytanie nr 4. Czy wymagana będzie przebudowa istniejącego przyłącza ciepłego dla całego terenu?

Odpowiedź na pyt. 4 Węzeł ciepły nie jest własnością inwestora, nie jest wymagana przebudowa przyłącza ciepłego dla całego terenu.

Pytanie nr 5. Czy jest istniejące pozwolenie wodnoprawne?

Odpowiedź na pyt. 5 Nie posiadamy

Pytanie nr 6. Czy sieć ciepła jest własnością Inwestora (jest to sieć wewnętrzna) czy jest to fragment sieci należącej do Veolii?

Odpowiedź na pyt. 6 Do zaworu odcinającego na wyjściu instalacji kompaktowego węzła ciepłego usytuowanego w węźle ciepłym sieć należy do firmy Veolia, natomiast za zaworem na terenie jednostki jest własnością inwestora.

Pytanie nr 7. Jaki jest istniejący system zagospodarowania wody deszczowej?

Odpowiedź na pyt. 7 Nie posiadamy systemu zagospodarowania wody deszczowej na terenie, większość wód opadowych odprowadzana jest na tereny zielone jednostki.

Pytanie nr 8. W jaki sposób obecnie jest odprowadzana kanalizacja sanitarna z całego terenu?

Odpowiedź na pyt. 8 Ścieki z terenu jednostki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej na podstawie zawartej umowy z operatorem, aktualnie jest to firma Aquanet.

w.z. DYREKTORA OKRĘGOWEGO
Służby Więziennej w Poznaniu

SPECJALISTA
Okręgowego Inspektoratu
Służby Więziennej w Poznaniu

mjr Wojciech Bininda

Wykonano w 2-ch egz.

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – a/a