

Szczecin, dnia 06.11.2020 r.

Internet

znak sprawy: SZP.2612.27.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy (PKOB 1274).

Nr Sprawy: **57/RB/20**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.11.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

Proszę o wyjaśnienie:

1. Czy drzwi napowietrzające w systemie oddymiania klatek schodowych mają być otwierane ręcznie, a nie automatycznie w powiązaniu z systemem oddymiania (w projekcie brak automatyki do tych drzwi)?
2. W ekspertyzie w części graficznej (rzut piwnic rys. nr-1) dwa z trzech hydrantów oznaczono symbolem H33. Wnioskować z tego można, że w piwnicach należy zastosować hydranty DN33. Na pozostałych rysunkach (w dokumentacji wykonawczej) hydranty w piwnicach oznaczono jako HP25. Jaka jest właściwa średnica hydrantów przewidzianych w piwnicach (DN33 czy DN25)?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

1. Zgodnie z częścią opisową projektu, pkt. 3.2:

„Istniejące drzwi zewnętrzne do klatek schodowych A i B wyposażać w stopki podpierające drzwi (po jednej stopce na każde skrzydło drzwi – razem 4 stopki) umożliwiające otwarcie ręczne i podparcie skrzydeł w celu napowietrzania klatki schodowej. Wszystkie drzwi muszą spełniać § 62 i 75 warunków technicznych.”

Szczegółowy projekt oddymiania i napowietrzania klatek schodowych został zawarty w dokumentacji branży teletechnicznej. Projekt ten jest niejawnym. W projekcie tym zawarte zostały szczegółowe rozwiązania dotyczące napowietrzania i oddymiania.

Zamawiający informuje, iż wglądu do dokumentacji niejawniej można dokonać zgodnie z zapisem części III ust. 2 SIWZ.

2. Hydranty należy wykonać zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

plk Jarosław RACA