

Naprawa niecek basenowych, wymiana lamp oświetlenia podwodnego oraz zaworów przy filtrach na Krytej Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zakres robót szczegółowo opisany jest w STWiOR i obejmuje między innymi:

1. Zakup i wymiana czterech zaworów przy filtrach, dwóch zaworów zwrotnych i jednego zaworu odcinającego na Krytej Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
2. Zakup i wymiana krutek, wymienników ciepła.
3. Naprawa i odgrzybianie niecek basenowych.
4. Dane:
 - Wymiana zaworu odcinającego d 75 / PN10 wykonanie PVC-U – 1 szt. – bypass do uzupełniania wody w zbiorniku wyrównawczym basenu rekreacyjnego, długość zabudowy jak w typie CEPEX UP. 80. Z3
 - Wymiana zaworu zwrotnego d 110 / PN10 wykonanie PVC-U – 2 szt. – instalacja tłoczna pomp obiegowych obiegu basenu rekreacyjnego , długość zabudowy jak w typie CEPEX UP. 65
 - Wymiana zaworów przy filtrach (basen rekreacyjny) d 125-140 / PN10 – 2 szt. wykonanie PVC-U – zawory po stronie tłocznej na nieckę zlokalizowane na pająku filtrów basenu rekreacyjnego , długość zabudowy jak w typie CEPEX UP. 80. Z3
 - Wymiana zaworów przy filtrach (basen sportowy) d 200-225 /PN 6 – 2 szt. wykonanie PVC-U - zawory po stronie tłocznej na nieckę zlokalizowane na pająku filtrów basenu sportowego , długość zabudowy jak w typie CEPEX UP. 80. Z3
 - Wymiana kratki 22 x 335 MM łukowa – łączna długość 89 mb. (50 mb. basen sportowy , 39 mb. basen rekreacyjny)
 - Wymiana lamp podwodnych typu PUNTO DE LUZ FLEXI V2 W 12V – basen sportowy – 6 szt.
 - Wymiana lamp podwodnych typu PUNTO DE LUZ FLEXI V2 RGB 12V – basen rekreacyjny – 3 szt.
 - Wykończenie do lamp typu FlexiNiche w całości ze stali nierdzewnej – 9 szt.
 - Transformator dla lamp /600 W-230/12V – 2 szt.
 - Modulator do lamp do LED (sterowanie oświetleniem) – basen rekreacyjny – 1 szt.
 - Pilot do lamp podwodnych (sterowanie oświetleniem poprzez modulator) – basen rekreacyjny – 1 szt.
 - Wymienniki ciepła typu B500– basen sportowy – 2 szt.
 - Wymienniki ciepła typu B500 – basen rekreacyjny – 1 szt.
 - Mocowanie uchwyty (poręcz w basenie rekreacyjnym) – 1 szt.
 - Naprawa i odgrzybianie niecek basenowych.
5. Lokalizacja.
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Kryta Pływalnia
Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

6. Wymagania stawiane Wykonawcy

- Podstawą do realizacji robót objętych zamówieniem jest opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), określający zakres i standard robót. Przedmiary robót załączone do zaproszenia, stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mogą służyć jako wyłączne (podstawowe) źródło informacji do opracowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia. Przed sporządzeniem oferty, oferent zobowiązany jest do szczegółowej analizy dokumentacji technicznej stwiorb oraz warunków realizacji jako podstawowe źródła informacji do opracowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiały pomocnicze.
- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie nakazuje osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
- Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty, celem prawidłowego oszacowania kosztów robót budowlanych, odbycie wizji lokalnej. Wizji można dokonać po uprzednim kontakcie telefonicznym z p. Arturem Rybackim tel.: 885-882-723 lub poprzez złożenie wniosku na stronie prowadzonego postępowania zgodnie z zasadami komunikacji stron (poprzez platformę zakupową w zakładce *wiadomości*). Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. **Wizja lokalna jest obowiązkowa.**
- **Oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej, podlega odrzuceniu.**

7. Warunki udziału w postępowaniu.

- a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, **jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót sanitarnych i elektrycznych w obiektach w których znajdują się baseny o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda.**
- b) **w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.**

8. Termin wykonania robót - **do 09 września 2022r.**