

PROTOKÓŁ Nr 1/2019/US/DS3 z dnia 02.12.2019.

**z czynności przeglądu technicznego i konserwacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie:
Dom Studenta nr 3 w Szczecinie ul. Kordeckiego 15 wg umowy nr DP/374/92/18**

ZAKRES CZYNNOŚCI ZGODNY Z PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

LP	LOKALIZACJA OGÓLNA [KONDYGNACJA]	SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA OPRAWY - NR OPRAWY	TYP OPRAWY/ RODZAJ D - DOŚWIETLAJĄCA K - KIERUNKOWA	CZAS PRACY AWARYJNEJ OPRAWY [< , > 1h]	OPRAWA SPRAWNA [TAK/NIE]	DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA
1	PIWNICA	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	≤ > 1h	TAK	—
2	PIWNICA	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	≤ > 1h	TAK	—
3	PIWNICA	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	≤ > 1h	TAK	—
4	PIWNICA	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	≤ > 1h	TAK	—
5	PIWNICA	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	≤ > 1h	TAK	—
6	PIWNICA	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	≤ > 1h	TAK	—
7	PIWNICA	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	≤ > 1h	TAK	—
8	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	≤ > 1h	TAK	—
9	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	≤ > 1h	TAK	—

STRONA 1 z 18

Przegląd techniczny i konserwacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie Domu Studenta nr 3 w Szczecinie ul. Kordeckiego 15
Redakcja: 2019/12/02

10	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA GÓLWNA	INTELIGENT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOP	—
11	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA GÓLWNA	INTELIGENT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOP	—
12	PIWNICA	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	�新 > 1h	TOP	—
13	PIWNICA	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	�新 > 1h	TOP	—
14	PARTER	KORYTARZ	INTELIGENT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOP	—
15	PARTER	KORYTARZ	INTELIGENT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOP	—
16	PARTER	KORYTARZ	INTELIGENT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOP	UFO MIA WE WILCZE
17	PARTER	KORYTARZ	INTELIGENT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOP	WILCZE
18	PARTER	KORYTARZ	INTELIGENT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOP	—
19	PARTER	KORYTARZ	INTELIGENT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOP	—
20	PARTER	KORYTARZ	INTELIGENT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOP	—
21	PARTER	KORYTARZ	INTELIGENT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOP	—

STRONA 1 Z 18

22	PARTER	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TAKE	—
23	PARTER	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TAKE	—
24	PARTER	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TAKE	—
25	PARTER	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TAKE	—
26	PARTER	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	NO	UMO A MIE DZIAŁA PRZE DSIOONEK
27	PARTER	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TAKE	—
28	PARTER	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TAKE	—
29	PARTER	HOLL WINDOWY	ONTEC S M2 102 NM ST	�新 > 1h	TAKE	—
30	PARTER	HOLL WINDOWY	ONTEC S M2 102 NM ST	�新 > 1h	TAKE	—
31	PARTER	KORYTARZ PRZY PORTIERNI	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TAKE	—
32	PARTER	KORYTARZ PRZY PORTIERNI	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TAKE	—
33	PARTER	KORYTARZ PRZY PORTIERNI	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TAKE	—

STRONA 3 z 18

Janusz Górecki

34	PARTER	WEJŚCIE GŁÓWNE	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—
35	PARTER	WEJŚCIE GŁÓWNE	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—
36	I PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—
37	I PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—
38	I PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—
39	I PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—
40	I PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—
41	I PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—
42	I PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—
43	I PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—
44	I PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—
45	I PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	�新 > 1h	TOK	—

Lp	MIESZKA	WYDZIAŁ					
46	I PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	4 > 1h	TAK		
47	I PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	4 > 1h	TAK		
48	I PIĘTRO	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	4 > 1h	TAK		
49	I PIĘTRO	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	4 > 1h	TAK		
50	II PIĘTRO	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	4 > 1h	TAK		
51	II PIĘTRO	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	4 < 1h	NIE	ŁPNA NIE PRZEW PRZEW	
52	II PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	4 > 1h	TAK		
53	II PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	4 > 1h	TAK		
54	II PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	4 > 1h	TAK		
55	II PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	4 > 1h	TAK		

STRONA 5 z 8


ZAKŁAD DOBROWOLNYCH
SPOŁECZNO-ROZWOJOWYCH

56	II PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAŁ	—
57	II PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAŁ	—
58	II PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	<⚡ 1h	NE	LA MIA NE TAŁA MIAZG. RZG. QOB
59	II PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	<⚡ 1h	NE	LA MIA NE TAŁA MIAZG. ROM. SVRAKNA
60	II PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAŁ	—
61	II PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAŁ	—
62	II PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAŁ	—
63	II PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAŁ	—
64	III PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAŁ	—
65	III PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAŁ	—
66	III PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAŁ	—
67	III PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAŁ	—

68	III PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	NIE	LAMPA NIE Działa Przy prz. 810
69	III PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
70	III PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
71	III PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
72	III PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
73	III PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	NIE	LAMPA NIE Działa NIE Działa KL. SCET.
74	III PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
75	III PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
76	III PIĘTRO	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	< 1h	NIE	LAMPA NIE Działa NIE Działa CEWA
77	III PIĘTRO	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	> 1h	TAK	—
78	IV PIĘTRO	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	> 1h	TAK	—
79	IV PIĘTRO	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	> 1h	TAK	—

STRONA 4 z 18

City
S.A.
Gdańsk

80	IV PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	NIE	LAMPA MB DOSTĘPNA ST. PIĘTRO K. SCH.
81	IV PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	NIE	LAMPA MB DOSTĘPNA K. SCH.
82	IV PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	LAMPA MB DOSTĘPNA K. SCH.
83	IV PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
84	IV PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
85	IV PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
86	IV PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
87	IV PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
88	IV PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	NIE	LAMPA MB DOSTĘPNA PIĘT. 4.08 WOK.
89	IV PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	NIE	LAMPA MB DOSTĘPNA PIĘT. 4.09 WOK.
90	IV PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—
91	IV PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAK	—

STRONA 6 Z 18

92	V PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	NIE	WAMPA ME DINGA
93	V PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	OKAZJONALNA
94	V PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	—
95	V PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	—
96	V PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	—
97	V PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	—
98	V PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	—
99	V PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	—
100	V PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	—
101	V PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	—
102	V PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	—
103	V PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	NIE	—

STRONA 9 Z 18

WYSZCZEGÓLNIENIA
DLA WYKONAWCZYCH
ZAKŁADU PRACY
ZAKŁADU PRACY
ZAKŁADU PRACY

104	V PIĘTRO	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	∅ > 1h	TAK	—
105	V PIĘTRO	HOLL WINDOWY	TM TECHNOLOGIE D	∅ > 1h	TAK	—
106	VI PIĘTRO	HOLL WINDOWY	ONTEC S M2 102M ST	∅ > 1h	TAK	—
107	VI PIĘTRO	HOLL WINDOWY	HELIOS HVEX 3,6V 1,5 Ah	∅ > 1h	TAK	—
108	VI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ∅ 1h	NIE fit NIEZMIENIONE SCW.	NEUTRALNY
109	VI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	∅ > 1h	TAK	—
110	VI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	∅ > 1h	TAK	—
111	VI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	∅ > 1h	TAK	—
112	VI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ∅ 1h	NIE	LAWA NIE ZMIENIONE SCW.
113	VI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	∅ > 1h	TAK	—
114	VI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	∅ > 1h	TAK	—
115	VI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	∅ > 1h	TAK	—

116	VI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	TAK	
117	VI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	TAK	
118	VI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	TAK	
119	VI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	LAMPA NIE Działa
120	VII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	TAK	
121	VII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	TAK	
122	VII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	TAK	
123	VII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	LAMPA NIE Działa
124	VII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	LAMPA NIE Działa
125	VII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	TAK	
126	VII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	TAK	
127	VII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	TAK	

STRONA M. z 18.

Wojciech Sosnowski
2015-03-10

128	VII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	NIE	ŁAMANA ME PRZERA WSTYDŁO UŁ. SCH.
129	VII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAŁ	—
130	VII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAŁ	—
131	VII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAŁ	—
132	VII PIĘTRO	HOLL WINDOWY	HELIOS HVEX 3,6V 1,5 Ah	1h	TAŁ	—
133	VII PIĘTRO	HOLL WINDOWY	HELIOS HVEX 3,6V 1,5 Ah	> 1h	TAŁ	—
134	VII PIĘTRO	HOLL WINDOWY	ONTEC S M2 102M ST	> 1h	TAŁ	—
135	VII PIĘTRO	HOLL WINDOWY	ONTEC S M2 102M ST	> 1h	TAŁ	—
136	VIII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAŁ	—
137	VIII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	NIE	ŁAMANA ME PRZERA UŁ. SCH.
138	VIII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAŁ	—
139	VIII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	TAŁ	—

140	VIII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< * 1h	NIE	ŁAMINA MĘ DLA GŁA KL. SCH.
141	VIII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< * 1h	NIE	ŁAMINA MĘ DLA GŁA DŁĘBICZKO
142	VIII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	—
143	VIII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	—
144	VIII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	—
145	VIII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	—
146	VIII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	ŁAMINA MĘ DLA GŁA DŁĘBICZKO
147	VIII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	—
148	IX PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	—
149	IX PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	—
150	IX PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	—
151	IX PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h	NIE	ŁAMINA MĘ DLA GŁA SŁĘDKA 909

STRONA 13 Z 18

2023.07.06
A. K.

152	IX PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁ	—
153	IX PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁ	—
154	IX PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁ	—
155	IX PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ⚡ 1h	NIE	CAF MIA WŁP DZIĘKĘ
156	IX PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁ	—
157	IX PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ⚡ 1h	NIE	CAF MIA WŁP DZIĘKĘ
158	IX PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁ	—
159	IX PIĘTRO	HOLL WINDOWY	ONTEC S M2 102M ST	⚡ > 1h	TOŁ	—
160	IX PIĘTRO	HOLL WINDOWY	HELIOS HVEX 3,6V 1,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁ	—
161	IX PIĘTRO	HOLL WINDOWY	HELIOS HVEX 3,6V 1,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁ	—
162	X PIĘTRO	HOLL WINDOWY	HELIOS HVEX 3,6V 1,5 Ah	⚡ 1h	TOŁ	—
163	X PIĘTRO	HOLL WINDOWY	ONTEC S M2 102M ST	⚡ > 1h	TOŁ	—

STRONA 16 Z 18

164	X PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁĘ	
165	X PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁĘ	
166	X PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁĘ	
167	X PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ⚡ 1h	NIE PRZEDOSTRZEL KI-SCY	IAWA MIE DZIAŁA
168	X PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁĘ	
169	X PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ⚡ 1h	NIE PRZEDOSTRZEL KI-SCY.	LAMPA MIE PRĄDZA
170	X PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁĘ	
171	X PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ⚡ 1h	NIE	LA MIA MIE PRĄDZA
172	X PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ⚡ 1h	NIE PRZEDOSTRZEL KI-SCY	LA MIA MIE PRĄDZA
173	X PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁĘ	
174	X PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TOŁĘ	
175	X PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ⚡ 1h	NIE PRZEDOSTRZEL KI-SCY	LA MIA MIE PRĄDZA

STRONA 15 z 18

AH

176	XI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAK	—
177	XI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAK	—
178	XI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAK	—
179	XI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAK	—
180	XI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ⚡ 1h	NIE	LAWA NIE P21A6Q
181	XI PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ⚡ 1h	NIE	WATER BSK. MO9 LAWA NIE P21A6Q
182	XI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAK	—
183	XI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAK	—
184	XI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAK	—
185	XI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ⚡ 1h	NIE	LAWA NIE P21A6Q WATER BSK. BLS. SCW
186	XI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	⚡ > 1h	TAK	—
187	XI PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< ⚡ 1h	NIE	LAWA NIE P21A6Q WATER BSK. BLS. SCW

STRONA 16...Z 16...

188	XI PIĘTRO	HOLL WINDOWWY	HELIOS HVEX 3,6V 1,5 Ah	A > 1h	Tak	—
189	XI PIĘTRO	HOLL WINDOWWY	HELIOS HVEX 3,6V 1,5 Ah	A > 1h	Tak	—
190	XII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	A > 1h	Tak	—
191	XII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	A > 1h	Tak	—
192	XII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	Nie	LAMPA NIE DZIAŁA PROB. 1203
193	XII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	Nie	LAMPA NIE DZIAŁA NAD NYDKA NITEM
194	XII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	Tak	—
195	XII PIĘTRO	KORYTARZ	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	Tak	—
196	XII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	< 1h	Nie	LAMPA NIE DZIAŁA WIEDŁOCZEK
197	XII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	Tak	—
198	XII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA NR 2	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	Tak	—
199	XII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	> 1h	Tak	—

STRONA 17 z 18.

Atty

200	XII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELIGLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h		
201	XII PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	INTELIGLIGHT 34 2,4V 4,5 Ah	* > 1h		
202	XII PIĘTRO	HOLL WINDOWY	ONTEC S M2 102 NM ST	* > 1h		
203	XII PIĘTRO	HOLL WINDOWY	ONTEC S M2 102 NM ST	* > 1h		

PRZEGŁAD WYKONAŁ

Tomasz Szuberla
Technik Elektryk
Zespoły Konservatorów

/ podpis i pieczęć konservatora/

POTWIERDZENIE WYKONANIA

M. Majda
Dział Sprzedaży i Kolejek
Unieszkodliwianie
ul. Kościuszki 55
61-805 Poznań
mgr inżynier M. Majda

/ data podpis i pieczęć przedstawiciela Zleceniodawcy - Kierownika obiektu/

STRONA 8 z 18