


8 Kontenerów systemowych o wymiarach 600x300cm



Powierzchnia zabudowy	POW. [m ²]
Szalnia drużyny gospodarzy	55,88
Szalnia drużyny gości	38,74
Pomieszczenie sędziów / gospodarze	58,08
RAZEM	152,70

Nr. pom.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]	WYS. [m]	POSADZKA
B.1.1	Szalnia drużyny gospodarzy	15,41	2,60	GRES
B.1.2	Pomieszczenie drużyny	15,41	2,60	GRES
B.1.3	Szalnia 18 zawodników	15,41	2,60	GRES
B.1.3	Węzeł sanitarny	15,41	2,60	GRES
B.1.3	Węzeł sanitarny	33,87	2,60	GRES
	SUMA	83,10		
	Szalnia drużyny gości			
B.1.2	Szalnia 18 zawodników	15,41	2,60	GRES
B.1.3	Węzeł sanitarny	15,41	2,60	GRES
	SUMA	32,82		
	BUDYNEK GOSPODARZY			
B.1.1	Pomieszczenie sędziów z węzłem sanit.	15,41	2,60	GRES
B.1.2	Pomieszczenie gospodarzo-porządkowe	15,41	2,60	GRES
B.1.3	Węzeł sanitarny – łazienki ogólnodostępne	15,41	2,60	GRES
	SUMA	49,23		
	RAZEM BUDYNEK SOCJALNO – KONTENEROWY	155,15		

Legenda:

- ➔ LUG 300031.00002 LUGSTAR LB LED gen.2 ED 2300lm 840 MAT IP20 70° white (18.0 W)
- ☀ LUG 300031.00006 LUGSTAR LB LED gen.2 ED 2300lm 840 MAT IP44 70° white (18.0 W)
- ☀ Czujnik ruchu z przekątnikiem STEINEL PROFESIONAL IP44
- OPRĄWA SZCZELNA LED n/ł
- NATYKNOWA LAMPA LED 120cm 36w 6000K

W pomieszczeniach socjalnych i WC stosować oprawy przystosowane do współpracy z czujnikami ruchu.

NAZWA OPRACOWANIA		Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BOLKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ RFL PGR Z 2021."	
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI		SIENIEGA URBANA	
BUDOWLANE		Mojżesz Czuban	
ZAMIERZENIE		ul. Zielonka 4, 51-126 Wrocław	
OBJEKT		BUDYNEK POMOCNICZY – KONTENEROWY	
ADRES		UL. SPACEROWA B/N 59-420 BOLKÓW	
INWESTOR		DZ. NR. 852/2 OBRĘB 2 BOLKÓW MASTO, GMINA BOLKÓW, POWIAT JAWORSKI	
STADIUM		GMINA BOLKÓW	
BRANŻA		PROJEKT TECHNICZNY	
PROJEKTANT		ELEKTRYCZNA	
SPRAWDZAJĄCY		DR INŻ. MAREK KOPEĆ	
NAZWA RYSUNKU		MGR INŻ. ARCH. RYSZARD SIMIŃSKI	
SKALA		69/97/25	
1:100/ A3		NR RYSUNKU	
E-2		DATA 2.IX.2022	
RZUT PARTERU – INST. OŚW.		NR	
		UPRAWNIENI	
		LBS/PODE/0006/06	
		PODPIS	