



- POŁĄCZENIE SPAWANE UZIOMU
- POŁĄCZENIE UZIOM-SŁUP, SŁUP-ZWIÓD POZOMY
- GSW/LSW
- WYPROWADZENIE BEZMARNKI UZIEMIAJĄCEJ DO LOKALNEJ SZYNY POTENCJALNOWEJ
- BEZMARNKA Fe/Zn 35x4mm (UZIOM FUNDAMENTOWY)

UWAGI:

POŁĄCZENIA SPAWANE BEZMARNKI WYKONAĆ O MINIMALNEJ DŁUGOŚCI SPAWU L=10cm.
POŁĄCZENIA SPAWANE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ, NP. TAŚMĄ DENSO LUB MASĄ BITUMICZNĄ,
JAKO ZWIODY ODPOROWIAJĄCE WYKORZYSTAĆ SŁUPY KONSTRUKCYJNE.

NAZWA OPRACOWANIA		Dokumentacja projektowa do realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W BÓLKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ RFIŁ PGR Z 2021."	
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI		SINERGIA URBANA	
		Małgorzata Czaban	
		ul. Złotowska 4, 51-126 Wrocław	
ZAMIERZENIE BUDOWLANE		BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
OBIEKT		BUDYNEK POMOCNICZY – KONTENEROWY	
ADRES		UL. SPACEROWA B/N 59-420 BÓLKÓW	
		DZ. NR. 852/2 OBRĘB 2 BÓLKÓW MIASTO, GMINA BÓLKÓW, POWIAT JAWORSKI	
INWESTOR		GMINA BÓLKÓW	
STADIUM		PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	NR UPRAWNIENI
PROJEKTANT		DR INŻ. MAREK KOPEĆ	LBS/POOE/0008/06
SPRAWDZAJĄCY		MGR INŻ. ARCH. RYSZARD SIMIŃSKI	69/87/ZG
NAZWA RYSUNKU		RZUT FUNDAMENTÓW – UZIOM	