

**Specyfikacja do przetargu na dostarczenie polielektrolitu, będącym polimerem
wodno - rozpuszczalnym o kationowości (wysokiej, bądź dość wysokiej)
na Grupową Oczyszczalnię Ścieków.**

1. INFORMACJE OGÓLNE

Odprowadzany z oczyszczalni ścieków osad nadmierny o uwodnieniu $98,9 \div 99,3\%$ kierowany jest poprzez komorę zasuw do radialnego zbiornika magazynowego. Następnie osad podawany na stację mechanicznego zagęszczania osadu do dwóch zagęszczaczy bębnowych firmy Huber typu RoS2 BG.4, gdzie zagęszczany jest przy użyciu roztworu polielektrolitu (roztwór roboczy – $0,2 \div 0,5\%$), a następnie odprowadzony do zbiornika magazynowego osadu zagęszczonego, gdzie po wymieszaniu z zagęszczonym osadem wstępnym podawany jest poprzez wymienniki ciepła na Zamknięte Komory Fermentacyjne. Osad po zagęszczeniu mechanicznym zawierać będzie około $5 \div 7\%$ suchej masy i około $70 \div 75\%$ części organicznych.

Warunki wymagane, jakie powinien spełnić Wykonawca:

- świadectwo kontroli jakości (certyfikat) na każdą dostawę w języku polskim,
- karta charakterystyki substancji szkodliwej w języku polskim,
- dostawca powinien posiadać wdrożony system zarządzania jakością,
- dostawa realizowana w ciągu 5 dni od daty zamówienia,
- dostawa produktu w zbiornikach o pojemności $1,0 \text{ m}^3$,
- w trakcie roku dostawczego dostawca winien uwzględnić ewentualność zmiany polielektrolitu (o ile będzie taka potrzeba).

Warunki, jakie powinien spełniać produkt:

- musi posiadać dobre właściwości koagulująco – flokulujące,
- zawartość substancji aktywnej w koncentracji min. 48% (podana przez Oferenta),
- czas trwałości koncentratu – minimum 1 rok,
- czas rozpuszczania flokulanta do przygotowania roztworu roboczego nie powinien przekraczać 45 minut – do przygotowania roztworu służyć będzie stacja automatycznego dozowania w wersji przepływowej,
- trwałość roztworu roboczego winna wynosić co najmniej 1 dzień,
- nie może krystalizować w zbiorniku i układzie pompowym,
- nie może się rozwarstwiać przed i w trakcie dozowania,

- zużycie polielektrolitu w czasie eksploatacji nie może przekroczyć 10,0 kg/Mg s.m., przy zagęszczeniu min. 6% suchej masy.

2. PROCEDURA WYBORU:

Przewiduje się następującą procedurę wyboru polimeru:

- a. Dobór w skali laboratoryjnej polimeru przez Oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- b. Test ruchowy w skali technicznej na bębnowej zagęszczarce mechanicznej,
- c. Przystąpienie Oferenta do przetargu w ogłoszonym terminie.

3. WYMAGANIA DOBORU POLIMERU W SKALI LABORATORYJNEJ:

Poniżej przedstawiono zasady postępowania na etapie doboru polimeru w skali laboratoryjnej.

- Oferent ustala pocztą elektroniczną lub faksem z Zamawiającym termin poboru osadu do prób i dobór polimeru,
- Osoby kontaktowe:
 - Kierownik Działu – Sebastian Frątczak, tel. 54 23-01-850, (godz. 6.30÷14.30),
fax: 54 23-01-701, e-mail: dzial.oczyszczania@mpwik.wloclawek.pl
 - Z-ca Kierownika Działu – Izabela Wesołowska, tel. 54 23-01-855, (godz. 6.30÷14.30),
fax: 54 23-01-701, e-mail: gos@mpwik.wloclawek.pl
- Nie zgłoszenie się Oferenta w uzgodnionym terminie traktowane jest jako rezygnacja z udziału w postępowaniu na poziomie doboru polimeru,
- Testy i dobór należy przeprowadzić wyłącznie na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w godz. 7.00÷13.00 w terminie ustalonym dla wszystkich oferentów.
- Wynikiem testu laboratoryjnego jest wytypowanie i podanie na piśmie przez Oferenta jednego typu polimeru wraz z szacunkową dawką w kg/Mg smo,
- Koszty związane z doбором polimeru ponosi Oferent.

4. WYMAGANIA DOBORU POLIMERU W SKALI TECHNICZNEJ:

Poniżej przedstawiono procedurę postępowania na etapie testu w skali technicznej.

- Oferent w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze po przeprowadzeniu testu laboratoryjnego ustala pocztą elektroniczną lub faksem termin próby polimeru w skali technicznej (osoby kontaktowe jak wyżej),
- Oferent w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od przeprowadzenia testu laboratoryjnego dostarczy na oczyszczalnię ścieków w celu przeprowadzenia próby w skali technicznej na koszt własny, 125 dm³ dobranego polimeru w oryginalnym opakowaniu, (nazwa i typ produktu, karta charakterystyki, data produkcji) wraz z wynikami testu laboratoryjnego,

- Oferent przedkłada pisemne oświadczenie, że testowany produkt jest produktem handlowym o jakości, która będzie obowiązywała po podpisaniu umowy,
- Nie zgłoszenie się Oferenta w uzgodnionym terminie traktowane jest jako rezygnacja z udziału w postępowaniu,
- Próby w skali technicznej Zamawiający przeprowadzi we własnym zakresie, przy czym dopuszcza się obecność Oferenta przy testach swojego środka,
- Nastawy parametrów pracy urządzeń, wydajności pomp osadu niezagęszczonego i polielektrolitu oraz natężenie przepływu wody na rotametrze ustawia Zamawiający. Parametry te będą takie same dla wszystkich Oferentów i zawarte w Raporcie Dobowym Pracy Grupowej Oczyszczalni Ścieków.
- Wyniki wykonanych testów będą zawarte w „Protokole z testu technicznego zagęszczania osadu” (załącznik nr 1). Zgodność osiągniętych wyników potwierdzona zostanie przez Oferenta i Zamawiającego. Odmowa podpisania jest równoznaczna z rezygnacją z przetargu,

W przypadku nieobecności Oferenta podczas przeprowadzania testu, którego termin został wcześniej ustalony protokół zostanie przesłany pocztą elektroniczną lub faksem i jest to równoznaczne z akceptacją wyników w nim zawartych.

- Czas właściwej próby w skali technicznej na urządzeniu do zagęszczania osadu wyniesie około doby (chyba, że wcześniej skończy się partia testowa), w trakcie, której nie będą dokonywane jakiegokolwiek zmiany nastaw.
- W trakcie próby testowej pobierane będą próby:
 - a. osadu nadmiernego niezagęszczonego (nadawy) – 2 próby (po czterech godzinach i po dobie od rozpoczęcia testu), Miejsce poboru: Zbiornik Magazynowy Osadu Nadmiernego (ob. 1361)
 - b. osadu nadmiernego zagęszczonego – 2 próby (po ok. 15 min. po poborze próby nadawy osadu), Miejsce poboru: Wylot z rurociągu osadu zagęszczonego do Zbiornika Magazynowego Osadów Zagęszczonych (ob.1360)

UWAGI:

- Do oceny zawartości suchej masy w osadzie przyjmuje się średnią arytmetyczną z wyników dwóch pobranych prób.
- Próby mogą zostać przerwane tylko w przypadku awarii instalacji i przekazaniu Oferentowi tej informacji przez Zamawiającego, jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo przerywania testu lub korekty nastaw w przypadku stwierdzenia negatywnego jego skutku na eksploatację urządzeń,

- Próbki osadów będą pobierane przez przeszkolonych pracowników oczyszczalni ścieków, zgodnie z obowiązującą procedurą poboru próbek, przy udziale Oferenta, jeżeli jest obecny.
- Jako wiarygodne wyniki przyjmuje się wartości analiz podane przez akredytowane Laboratorium MPWiK sp. z o.o., ul. Toruńska 146.

5. SPOSÓB OBLICZANIA OFERTY

Warunkiem dopuszczenia Oferenta do przetargu będzie uzyskanie średniej zawartości suchej masy w próbkach osadu nadmiernego zagęszczonego P1 i P2 min. 6% oraz średnie zużycie nie większe niż 10 kg polimeru/Mg suchej masy osadu zagęszczonego.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi w 100% cena jednostkowa za jeden kg polimeru.