

Uwagi:

Panele fotowoltaiczne na dachu z balchy trapezowej (układy S1 do S3) mocować przy użyciu systemowych konstrukcji aluminiowych do tego typu dachów z zachowaniem minimalnej odległości między panelem a powierzchnią bachy 10cm. Panele na dachu papowym montować na systemowych konstrukcjach wsporczych balastowych z kątem 20st w kierunku SE i SW. Nie dopuszcza się stosowania mocowania konstrukcji do dachu za pomocą kotew i kołków. Jako balast stosować bloczki betonowe M15 o gr 12 lub 14cm zgodnie z dokumentacją techniczną producenta konstrukcji. Wszytskie przewody AC po dachu prowadzić w rurach ochronnych (peszel) zewnętrznych lub korytach zewnętrznych odpornych na promieniowanie UV oraz mocowanych do konstrukcji paneli.

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48668744059, +48668780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Temat: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku MCKF w Kamiennej Górze

Obiekt: Budynek MCKF przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze

Projektował: mgr inż. Tomasz Nowicki Upr. nr DOŚ/0358/PBE/16

Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski

Stadium:	Branża:	Arkusz	Data:
PT	E	297x660	05.2024

Tytuł rysunku: Rzut dachu - instalacja PV i odgromowa

Skala: 1:50

Nr rys. 1/E