

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIwersytetu Jagiellońskiego
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-663-39-14;
e-mail: bzp@uj.edu.pl
www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 6 czerwca 2023 r.

Do wszystkich potencjalnych wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), na Wylonięcie Wykonawcy w zakresie odtworzenia stolarki okiennej w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy Al. Mickiewicza 22. Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, 80.272.153.2023

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców:

Pytanie:

Poproszę o informację czy w oknach dot. tego postępowania należy uwzględnić szybę ornamentową? Jeśli tak, poproszę o wskazanie w których oknach ma być zastosowana

Odpowiedź:

Typ szklenia każdego typu okna określono w projekcie stanowiącym Zał. A do postępowania nr rys. ZO.1

Zamawiający informuje także, iż termin składania i otwarcia ofert, ustalony na dzień 12 czerwca 2023 r. nie ulega zmianie, jak również godzina składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, iż powyższe pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część.

Z poważaniem
Anna Onderka