

TT.400.5652w.2018.KK

Warunki techniczne dla potrzeb projektowania i budowy kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego do nieruchomości przy ul. Poznańska 160 (dz. nr 937/5 obręb 63) w Toruniu.

Dział Techniczny poniżej podaje warunki techniczne dla potrzeb projektowania i wykonania kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Poznańskiej 160 (dz. nr 937/5 obręb 63):

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji przy ul. Poznańskiej 160 (dz. nr 937/5 obręb 63) należy przewidzieć do istniejącego kanału sanitarnego DN 200 w ul. Poznańskiej, zaznaczonego na dołączonym planie kolorem czerwonym.
2. Projektowany przewód kanalizacyjny (odgałęzienie boczne) zaprojektować i wykonać z rur PVC SN8 z rdzeniem litym o średnicy min. DN 160. Odgałęzienie projektować na odcinku od istniejącego kanału sanitarnego DN 200 w ul. Poznańskiej do granicy nieruchomości (dz. nr 937/5 obręb 63).
3. Lokalizację kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego projektować w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie przez właściciela działki nr 937/5 obręb 63 studni rewizyjnej min. DN 400, na terenie posesji stycznie do jej granicy.
4. Lokalizację kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego należy uzgodnić pisemnie z właścicielem działki nr 937/5 obręb 63. Powyższe uzgodnienie należy dołączyć do projektu.
5. Trasa projektowanego przewodu kanalizacyjnego powinna przebiegać po terenie będącym własnością gminy Toruń.
6. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500, zawierających wypis i wyrys z rejestru

gruntów, poprzez które będzie przebiegać trasa projektowanego przewodu kanalizacyjnego.

7. Trasę projektowanego przewodu kanalizacyjnego należy uzgodnić w Wydziale Geodezji i Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudziądzka 126b.
8. Projekt budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spółce.
9. Projekt opracować zgodnie z wytycznymi materiałowymi obowiązującymi w Spółce.

Załącznik:

1. Plan syt.-wys. w skali 1:500

Otrzymują:

1. TI w/m
2. TI a/a

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Technicznego
Krzysztof Dziamek

ZAŁĄCZNIK DO PISMA

nr T. 400.5652.23/8 KK

z dnia 11.08.2018

podpis
Dział Techniczny

Krzysztof Dzieńciecki

