

Biezuń, dnia 05.08.2024 r.

Gmina Biezuń
Ul. Warszawska 2
09-320 Biezuń

PRZPiFP.271.1.14.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania nr PRZPiFP.271.1.14.2024 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżuniu

Zamawiający – Gmina Biezuń, informuje, że w dniu 05.08.2024 r. wpłynęło pytanie do niniejszego postępowania. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów technicznych wentylatora z pozycji nr 58

Odpowiedź:

Zamawiający podaje parametry techniczne wentylatora z pozycji 58

Dane techniczne:

4 – suw, Moc 5,5 KM przy 3600 obr./min

Moc znamionowa nie mniej niż: 14100m³/h

Moc ogólna nie mniej niż 38000 m³/h