


Wykop szalowany - grunt suchy




Uwaga:

Dodatkowe wymagania dotyczące minimalnej szerokości wykopu wynikające z PN-EN 1610:

1. Przy głębokości wykopu $\leq 1,75$ m - 0,80 m.
2. Przy głębokości wykopu $> 1,75$ i $\leq 4,0$ m - 0,90 m.
3. Przy głębokości wykopu $> 4,0$ m - 1,00 m.

* - podsypka 0,15m w przypadku rur żelbetowych
- podsypka 0,10m w przypadku rur PVC

 http://projektowanieinfrag.bialystok.pl / e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl			
PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Modrzewiowa 19 tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99			
Nazwa rysunku:	SCHEMAT WYKOPU KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Obiekt:	Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną		
Adres:	j.w.	Data:	23.09.2020 r.
		Skala:	-
BRANŻA SANITARNA			
PROJEKTANT: mgr inż. Robert Dryl upr. nr PDL/0038/PWOS/06 w zakresie sieci, instalacje i urządzenia sanitarne bez ograniczeń			
KIEROWNIK PRACOWNI			
inż. Zygmunt Bieryło			