


Wykop szalowany - grunt suchy



Uwaga:

Dodatkowe wymagania dotyczące minimalnej szerokości wykopu wynikające z PN-EN 1610:

1. Przy głębokości wykopu ≤ 1,75 m - 0,80 m.
2. Przy głębokości wykopu > 1,75 i ≤ 4,0 m - 0,90 m.
3. Przy głębokości wykopu > 4,0 m - 1,00 m.

* - podsypka 0,15m w przypadku rur żelbetowych
- podsypka 0,10m w przypadku rur PVC

 <p>http://projektowanieinfrag.bialystok.pl / e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl</p> <p>PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło</p> <p>16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Modrzewiowa 19 tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99</p>			
Nazwa rysunku:	SCHEMAT WYKOPU KANALIZACJI SANITARNEJ		
Obiekt:	Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną		
Adres:	j.w.	Data:	23.09.2020 r.
		Skala:	-
BRANŻA SANITARNA			
PROJEKTANT:			
mgr inż. Robert Dryl upr. nr PDL/0038/PWOS/06 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń			
KIEROWNIK PRACOWNI			
inż. Zygmunt Bieryło			