

Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

Ostrzeszów, dnia 10.02.2023 r.

OP.272.1.1.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

Pytanie nr 1:

„proszę o przesłanie opisu technicznego do projektowanych rozwiązań ponieważ brakuje informacji na temat stolarki drzwiowej i okiennej- brak parametrów i koloru; brak podanego koloru do kabin z płyt HPL; brak informacji z czego mają być wykonane uchwyty w kabinach. Proszę o uzupełnienie informacji które są niezbędne do wyceny. Chodzi o DPS Kobyła Góra.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na pytanie informuję:

- wymiana stolarki okiennej - dotyczy 1 szt. okna - należy zamontować okno spełniające wymagania aktualnych Warunków Technicznych, oraz normy związane ze stolarką okienną. Należy tak dobrać profile ram, aby okno było podobne do wcześniej wymienionych. Ramy PCV białe.

Podobnie drzwi wewnętrzne - należy dobrać profile ram podobne do już zastosowanych. Przegrody kabin z laminatu HPL w kolorze szarym (wskazane dobranie podobnego koloru do wcześniej stosowanego). Zamykanie na gałkę lub rygiel z możliwością awaryjnego otwierania. Zawiasy samodomykające.