

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch kotłów w budynkach mieszkalnych. Wymiana urządzeń jest uwarunkowana zapisami uchwały antysmogowej.

Stan istniejący budynek Przejęśław 16:

- powierzchnia ogrzewana – 151 m<sup>2</sup>,
- kocioł na paliwo stałe węgiel/drewno VIADRUS HERCULES z 2009 roku, bezklasowy o mocy 22,5 kW,
- instalacja w kotłowni wykonana z miedzi,
- zbiornik dla wody ciepłej o poj. 200 l,

Stan istniejący budynek Leśny Dwór 1b:

- powierzchnia ogrzewana – 130 m<sup>2</sup>,
- kocioł na paliwo stałe węgiel/drewno Ulrich Fest z 2009 roku, bezklasowy o mocy 23 kW,
- instalacja w kotłowni wykonana z miedzi,
- zbiornik dla wody ciepłej o poj. 200 l,

W związku z koniecznością wypełnienia zapisów uchwały antysmogowej wymianą kotłów c.o. w budynku Przejęśław 16 i Leśny Dwór 1b należy:

- dokonać wizji lokalnej w kotłowniach budynków,
- zaproponować rozwiązania nowego układu instalacji c.o. w kotłowni,
- propozycje nowego zasilania ogrzewania budynku przedstawić w postaci schematu,
- sporządzić kosztorys ofertowy całkowitego kosztu wymiany kotłów.
- określić termin realizacji.

Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić:

- demontaż istniejących i działających kotłów wraz z ich utylizacją,
- zakup i montaż nowego kotła pelletowego klasy 5 spełniającego wymagania ekoprojektu z zasobnikiem i podajnikiem,
- gwarancja na wykonane prace instalacyjne 24 miesiące,
- przegląd serwisowy po 12 miesiącach użytkowania.

Lokalizacja budynków i dane kontaktowe:

1. Przejęśław 16, 59-724 Osiecznica, tel. 502 543 985 Leśniczy Jerzy Erhardt.
2. Leśny Dwór 1 b, 67-320 Małomice, tel. 500 148 128 Leśniczy Wojciech Ciućmański

SA.2110.4.2024

Sporządził: Czesław Baran – sp. ds. budownictwa, remontów, melioracji i środków pomocowych.