



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37458568 na:

***Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ul. Junony w Gdańsku
Na dz. nr 1231/30, 1231/69, 1237/71 obręb 1***

Pytania:

1. Prosimy o informację, jaki przelot powinny posiadać zawory preizolowane (pełny czy zredukowany)?

Ad. 1. Zawory preizolowane powinny posiadać przelot zredukowany.