



G M I N A Ł U Ż N A

38-322 Łużna 634,

tel. 0-18 3543922,

pow. gorlicki

fax 0-18 3543039

woj. małopolskie

e-mail: gmina@luzna.pl

Łużna, dnia 08 marca 2024 r.

ZP.271.4.2024

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Zamawiający: Gmina Łużna

REGON:491892469

NIP:738-10-22-314

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. **„Budowa szatni na boisku sportowym w Łużnej – etap I”**, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej p.z.p), Zamawiający - Gmina Łużna - działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy p.z.p. zamieszcza treść pytań otrzymanych od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie punktu 5 przedmiaru robót dotyczącego wykonania schodów wejściowych do pomieszczeń szatni. W dokumentacji technicznej brak jakichkolwiek schodów (zaprojektowana jest rampa do podniesionego terenu).

Odpowiedź:

Należy wykonać podjazd o konstrukcji stalowej celem zniwelowania różnicy wysokości pomiędzy poziomem zerowym szatni a istniejącym terenem. Dopuszcza się również wykonanie nasypu oraz ułożenie podjazdu z betonowej kostki brukowej. W obydwu przypadkach na podjeździe należy zamontować obustronną balustradę ze stali nierdzewnej.

Pytanie 2:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o niezbędne wymiary i specyfikacje lub zmianę przedmiaru na rampę.

Odpowiedź:

Należy przyjąć wymiary tak, aby podjazd był dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na ściany zewnętrzne jedynie płyt warstwowych z wełny mineralnej 80 mm i grubości blachy 0,5 mm?

Zgodnie z „Opis.ARCH.pdf” (str.2 pkt.7) obiekt powinien spełniać klasę odporności pożarowej D. Konieczność zastosowania wewnątrz płyty laminowanej znacznie to utrudnia. Ponadto płyty warstwowe z blachą o grubości 0,7 mm są droższe i trudniejsze do zakupienia, co przekłada się na wyższą cenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okładziny wewnętrznej stropodachu z płyty laminowanej na blachę niskoprofilową T4.

Chodzi możliwość dostosowania się do „Opis.ARCH.pdf” (str.2 pkt.7) - obiekt powinien spełniać klasę odporności pożarowej.

Struktura stropodachu po zmianie:

- blacha ocynkowana 0,7 mm
- wełna mineralna 120 mm
- blacha niskoprofilowa T4

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podłogi producenta:

- Wykładzina PCV antypoślizgowa R11 grubości 2 mm
- Płyta OSB 22 mm
- Wełna mineralna 120 mm
- Blacha trapezowa 0,5 mm T8/ T14 lub blacha ocynkowana 0,7 mm

Proponowane rozwiązanie zapewnia te same parametry cieplne, ale większą sztywność konstrukcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6:

Pozycja 48 z przedmiaru tj.:

"Opłata za moc przyłączeniową - wykonanie przez

Tauron przyłącza do działki inwestora wraz z skrzynką ZZP"

W jaki sposób wykonawca ma wycenić takową usługę, gdy nie jest stroną w postępowaniu o przyłączenie podmiotu do sieci? Koszty te powinny być podzielone na dostawcę energii oraz odbiorcę. Po stronie wykonawcy powinna być jedynie linia za licznikową WLZ. Zgodnie z adnotacją na rysunku PZT wykonanie przyłącza realizowane ma być wg odrębnego opracowania, za które zawsze odpowiedzialny jest dostawca energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Po stronie wykonawcy jest linia za licznikową WLZ.

Pytanie 7:

Czy wydane są warunki na zasilanie obiektu? Brak w załącznikach.

Odpowiedź:

TAK, uzupełniono w załącznikach.

Pytanie 8:

Jaki został dobrany kabel linii zasilającej WLZ? W udostępnionych dokumentach nie ma takich informacji.

Odpowiedź:

YAKXS 4x16mm²

Pytanie 9:

Czy wyposażenie kontenerów szatniowych w wewnętrzne instalacje elektryczne wchodzi w skład zadania Etap I? Jeśli tak to czy wiążący jest rysunek" RZUT PARTERU -

INSTALACJE ELEKTRYCZNE? brak na nim tablicy elektrycznej.

Odpowiedź:

TAK, wyposażenie kontenerów szatniowych w wewnętrzne instalacje elektryczne wchodzi w skład zadania Etap I. Uzupełniono brakujące rysunki oraz opis.

Zamawiający informuje, że powyższe informacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z dokonanymi zmianami i udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 20 marca 2024 roku do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 09:05.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) Pkt 11.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/luzna> do dnia **20.03.2024 roku do godz. 09:00.**

2) Pkt 12.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **20.03.2024 roku, godz. 09:05.**

3) Pkt 9.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.04.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki:

1. PT-IE-Szatnia-Łużna
2. Warunki przyłączeniowe

Wójt Gminy Łużna

mgr Mariusz Tarsa

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania (platforma zakupowa)
2. a/a