



„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w miejscowościach: Grajwo, Sulimy, Sterławki Małe – Wronka”

Bystry, dnia 27.02.2024 r.

Znak sprawy: GZK/ZP/1/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w miejscowościach: Grajwo, Sulimy, Sterławki Małe – Wronka”

**Wszyscy
Wykonawcy**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZAŁĄCZNIKÓW

Zamawiający Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. na podst. art. 135 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela wyjaśnień Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) zgodnie z poniższym:

1. Dotyczy: Warunki dotyczące zdolności technicznej (Nr Postępowania: GZK/ZP/1/2024)

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SWZ Rozdział VII pkt 2.4 ppkt 4.1 (oraz analogicznie Rozdział X pkt 4.1) dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez akceptację doświadczenia w postaci budowy gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 RC o długościach podanych w SWZ:

4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną (jedna umowa) polegającą:

Zadanie 1 na budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci wodociągowej lub kanalizacji grawitacyjnej lub sieci gazowej o długości nie mniejszej niż 1000 m.

Zadanie 2 na budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci wodociągowej lub kanalizacji grawitacyjnej lub sieci gazowej o długości nie mniejszej niż 1000 m

W przypadku gdy jeden Wykonawca ubiega się (chce złożyć oferty na dwa zadania) o oba zadania 1 i 2 musi wykazać, że wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną (jedna umowa) polegającą na budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci wodociągowej lub kanalizacji grawitacyjnej lub sieci gazowej o długości nie mniejszej niż 2000 m Technologia budowy sieci gazowej z rur PE100 RC jest identyczna jak w przypadku budowy sieci wodociągowej – do zgrzewania używa się tych samych maszyn. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie doświadczenia w postaci budowy gazociągu w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.

Zadanie 2:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Grajwo i Sulimy w Gminie Giżycko etap I ”

Proszę o wyjaśnienie treść SWZ:

1. Czy Zamawiający udostępni możliwość wykonania następującej czynności, cyt. z projektu budowlanego - „Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora „, ?

Odpowiedź: Przedmiotowy monitoring przepompowni ścieków jest integralną częścią SWZ oraz projektu budowlanego i stanowi istotny element procesu inwestycyjnego w zakresie poprawy stanu ochrony środowiska Gminy Giżycko. Każdy ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo dokonać wyceny zastosowanych



„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w miejscowościach: Grajwo, Sulimy, Sterławki Małe – Wronka”

urządzeń i materiałów w oparciu o własną kalkulację cenową zgodną z SWZ i projektem budowlanym. Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza ani nie wskazuje potencjalnych dostawców materiałów i urządzeń, którzy nie są w żadnej mierze stroną przedmiotowego postępowania ponieważ postępowanie dotyczy wykonania robót budowlanych, a nie samych dostaw. Zamawiający kierując się zasadą utrzymania dyscypliny finansów publicznych oraz ich racjonalnego wydatkowania mając na względzie odpowiedzialność cywilną z tytułu rękojmi i gwarancji ciążącą na oferentach określił jedynie parametry funkcjonalno - użytkowe posiadanego oprogramowania, które dają gwarant kompatybilności dotychczasowych rozwiązań służących ochronie środowiska w Gminie Giżycko. Jednocześnie Zamawiający informuje, że integratorem systemu monitorowania obiektów rozproszonych gospodarki wodno-ściekowej Gminy Giżycko jest Hydro-Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Reasumując należy podkreślić, że na Wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia wszystkich wymogów zawartych w SWZ, które to określił Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu. W załączeniu parametry funkcjonalno-użytkowe funkcjonującego systemu w gminie Giżycko.

Zamawiający udostępnia parametry funkcjonalno-użytkowe funkcjonującego systemu.

2. Czy opisaną w pkt. 1 czynność wykona eksploatator za odpłatnością? Jeżeli tak to jaką kwotę należy przyjąć w wycenie zadania na wykonanie tej czynności?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

3. W opinii geotechnicznej na stronie nr 8 podano pomiary poziomu wody gruntowej, na 13 otworów tylko dwa określono jako „otwór suchy”, w pozostałych występuje woda gruntowa na poziomie 0,8 do 1,2m (ppt). Nie ma to odzwierciedlenia w przedmiarach robót dotyczących ilości odwodnienia gruntu za pomocą igłofiltrów. Czy Zamawiający dysponuje mapą miejsc badanych otworów?

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił mapę miejsc otworów geologicznych.

4. Czy grunt z odkładu nadaje się do zasypiania z wymaganym stopniem zagęszczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.

5. Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanału teletechnicznego? Jeżeli tak to proszę podać parametry techniczne rury oraz jak ma być i gdzie zakończona?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania kanału teletechnicznego.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert oraz terminów powiązanych. W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:

Rozdział XVI SWZ - Termin związania z ofertą – str. 25-26

Treść przed zmianą:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 02.04.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Treść po zmianie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 05.04.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert – str. 21

Treść przed zmianą:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Bystry 1 H, 11-500 Giżycko

tel. 87 429 94 80

e-mail: przetargi@gzkbystry.pl

GZK/ZP/1/2024



„Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w miejscowościach: Grajwo, Sulimy, Sterławki Małe – Wronka”

1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na Profilu Nabywcy Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry do dnia **04.03.2024 r. do godziny 10:00.**

Treść po zmianie:

1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na Profilu Nabywcy Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_bystry do dnia **07.03.2024 r. do godziny 10:00.**

Treść przed zmianą:

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez otwarcie plików składających się na ofertę wczytanych na platformie, w dniu **04.03.2024 r. o godzinie 10:15.**

Treść po zmianie:

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez otwarcie plików składających się na ofertę wczytanych na platformie, w dniu **07.03.2024 r. o godzinie 10:15.**

Przedłużenie terminu składania ofert podyktowane jest błędem w przedmiarach do Zadania nr 1 oraz brakiem załącznika 9b do SWZ. Dla zachowania zasady konkurencyjności oraz umożliwienia wszystkim Wykonawcom zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w celu sporządzenia poprawnej oferty, Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert oraz terminów powiązanych.

Ponadto Zamawiający informuje, że:

- zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00206297/01 z dnia 16.02.2024r.;
- na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
- powyższe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Z poważaniem