



ZP.271.31.2023

Trzebnica, 19.12.2023 r.

WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.31.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie. Modernizacja boisk typu Orlik w Gminie Trzebnica”.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie 3

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania.

Dot. Cz.1 m. Ujeździec Wielki

1). Proszę o informację jakiej wysokości są istniejące piłkochwyty (2x26m) oraz o podanie grubości i wielkości oczka siatki piłkochwytowej.

Dot. Cz.1 m. Trzebnica

1). Proszę o informację jakiej wysokości są istniejące piłkochwyty (26m, 18m) oraz o podanie grubości i wielkości oczka siatki piłkochwytowej.

2). W SWZ oraz OPZ mamy informację o dostarczeniu słupków wraz z siatką do koszykówki natomiast poz.13 przedmiaru dotyczy dostawy słupków do siatkówki. Proszę o wyjaśnienie czy na boisko w m. Trzebnica należy dostarczyć słupki do siatkówki czy stojaki do koszykówki.

Dot. Cz. 2 m. Skoroszów

1). Proszę o określenie grubości ścianki słupa fi60mm.

2). Proszę o wyjaśnienie jaką ilość piłkochwytów o wys.6m przyjąć do wyceny - 2x12m czy 2x14m?

Odpowiedź:

ad. 1 Zadanie I - Modernizacja dwóch obiektów sportowych typu Orlik zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica – miejscowość Ujeździec Wielki

- 1) Istniejące piłkochwyty mają wysokość 6,0m. Wielkość oczka siatki zamontowanej na piłkochwytach - 90x90 mm, grubość siatki - 4 mm,



ad. 2 Zadanie I - Modernizacja dwóch obiektów sportowych typu Orlik zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica – miejscowość Trzebnica

- 1) Istniejące piłkochwyty mają wysokość 6,0m. Wielkość oczka siatki zamontowanej na piłkochwytach - 90x90 mm, grubość siatki - 4 mm,
- 2) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kompletu słupków (2 szt.) do siatkówki wraz z siatką do siatkówki. Słupki do koszykówki powinny być kompatybilne do osadzenia w istniejących tulejach firmy COMA.

ad. 3. Zadanie II – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie

- 1) Zamawiający nie określa minimalnej grubości ścianki słupków. Słupki powinny być systemowe i posiadające stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające możliwość ich zastosowania jako słupki ogrodzeniowe lub piłkochwyty,
- 2) Do wyceny należy przyjąć dwa piłkochwyty.

Sporządziła:

Anna Sawczak

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl