

Lubsko, dnia 14 kwietnia 2022 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody Górna Glinka dla Gminy Lubsko”

Gmina Lubsko działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ:

Zapytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza, żeby materiały do zabezpieczeń zbiorników żelbetowych musiały spełniać powszechnie wymagane parametry jakościowe:

1. Typ materiału: zaprawa czysto mineralna nie zawierająca dodatków z tworzyw sztucznych – polimerów (np. spełnia klasyfikację DVGW W300-5:2020 jako typ I);
2. Zakres zastosowania Wyprawa ochronna przy kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia;
3. Klasa zaprawy wg. PN-EN 1504-3 R4;
4. Certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504-3 zasady 3 i 7 i metody 3.1, 3.3,7.1;
5. Stosunek W/C < 0,5;
6. Całkowita zawartość porów w zaprawie < 8 % po 28/90 dniach;
7. Uziarnienie ≤ 1,2 mm;
8. Atest PZH Aktualny, do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia;

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z warunkami kontraktu, zadanie to realizowane jest w formie zaprojektuj i wybuduj i to na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaprojektowania, jeśli to konieczne wykładzin zabezpieczających konstrukcję żelbetową zbiorników. Jeśli projektant zadecyduje, że niezbędne jest wykonanie powłok ochronnych to obowiązkiem Wykonawcy będzie zastosowanie materiału posiadającego aktualny atest PZH i dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną przeznaczoną do spożycia.

Burmistrz

(-) Janusz Dudojć

- Umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko>