

Odpowiedź na zadane pytanie

(wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego)

dotyczy zamówienia pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2328G”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), publikuje treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie:

„Zgodnie z SST D-05.03.17.11 pkt. 2.3.3 do remontów nawierzchni przewidziano 2 typy mieszanki mineralno-asfaltowej – AC11S dla ruchu KR3-4 i AC11S dla ruchu KR5-6. W przedmiarze robót wskazano na inny rodzaj mieszanki typu AC11S dla ruchu lekkiego KR1-2. Prosimy o jednoznaczne określenie dla jakiej kategorii ruchu ma być zastosowana mieszanka AC11S podczas remontu drogi powiatowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować mieszankę AC 11S dla ruchu KR3-4.

STAROSTA

-

Barbara Ogrodowska