

Łęczycza, dnia 13.11.2024r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa drogi w Łęczycy – ul. Wiejska**” Znak sprawy: IR.271.2.15.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Miasto Łęczycza w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi:

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5, 6, 7, 9 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1: W związku z zaniżeniem terenu dz.141/4 na całej długości drogi w stosunku do istniejących zjazdów do posesji średni ok.30 cm prosimy o podanie ilości niezbędnych nasypów do wykonania po odhumsowaniu terenu.

Odp. Dokumentacja techniczna została wykonana na podstawie aktualnych rzędnych wysokościowych. Na wysokości działki nr 141/4 (nr po wykonaniu podziału) zlokalizowany został jeden zjazd. Jednak w przypadku wystąpienia zaniżenia terenu przyległego w stosunku do niwelety jezdni i zjazdów należy niedobór uzupełnić materiałem z dowozu. Dokładna ilość uzależniona jest od długości obszaru zaniżenia . W pytaniu nie określono jednoznacznie na jakiej długości występuje zaniżenie (z jednej strony jest informacje ze na całej długości działki 141/4, z drugiej, że na wysokości zjazdu, a wzdłuż wspomnianej działki zlokalizowany jest jeden zjazd.)

Przewidziano humusowanie terenu na głębokość 40 cm. Średnia różnica (wyniesienie) pomiędzy niweletą drogi a istniejącym terenem wynosi około + 10 cm, konstrukcja drogi - 48 cm. W przypadku wystąpienia dodatkowego zaniżenia terenu, średnio o około 30 cm należy o tę wartość uzupełnić konstrukcję (w miejscu wstąpienia zaniżenia) jezdni materiałem z dowozu i odpowiednio go zagęścić. Możliwe jest też wykonanie na problematycznym odcinku humusowania na głębokość odpowiednią do wykonania konstrukcji drogi z odpowiednim zagęszczeniem uzyskanego poziomu przed wykonaniem konstrukcji jezdni.

Pytanie nr 2: Na zagospodarowaniu terenu pokazano dwa przepusty rurowe nieznannej średnicy. Proszę o potwierdzenie czy przepusty należy odtworzyć i podać rozwiązania techniczne w przypadku odtworzeń.

Odp. Należy przewidzieć odtworzenie przepustów , tj. wymianę rury przepustowych na rurę karbowaną przepustową średnicy odpowiednio 800mm SN8 (L=12m) i 600 mm SN8 (L=14m).

Pytanie nr 3: W związku z kolizją drogi z ogrodzeniem na działce nr 821/2 zlokalizowanym w pasie drogowym proszę o potwierdzenie czy ogrodzenie będzie podlegało przebudowie w ramach zamówienia. Czy Zamawiający dysponuje zgodą właściciela na przebudowę ogrodzenia.

Odp. Ogrodzenie ma zostać zdemontowane w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający dysponuje zgodą właściciela ogrodzenia na jego demontaż.

Pytanie nr 4: Proszę o udostępnienie niezbędnych decyzji lub zawiadomień umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.

Odp. Zamawiający jest w trakcie uzyskania pozwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Rozdział XIX Sposób i termin składania ofert oraz termin otwarcia:

1. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez Platformę platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 21.11.2024 r. do godziny 09:30.**

2. Otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.11.2024 r. o godzinie 10:00.**

Rozdział XVIII Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 20.12.2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00591287/01 z dnia 2024-11-13 oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Burmistrz Miasta Łęczycy

Paweł Kulesza

podpis na oryginale