

271.1.13.2021

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „**Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

### **Pytania:**

1. potwierdzenie terminu składania oferty w związku z rozbieżnością (SWZ , ROZDZIAŁ XII Składanie i otwarcie oferty podaje termin 11.01.2021 r. )
2. potwierdzenie konieczności wykonania elementów ślusarki aluminiowej tj. samozamykaczy, klamek i innych elementów z stali nierdzewnej.
3. potwierdzenie możliwości zmiany schematu otwierania okien aluminiowych na taki w którym dolna część okna jest stała, a górna rozwierno-uchylna, rozwiązanie zaproponowane w projekcie jest bardzo trudne do spełnienia przez względu na technologię produkcji.
4. potwierdzenie konieczności wykonania stolarki DW-01w jako aluminiowej o odporności ogniowej EI 30,
5. potwierdzenie możliwości zmiany stolarki okiennej i drzwiowej na inną niż w projekcie, wykonawca proponuje wykonanie stolarki PCV.

### **Wyjaśnienia:**

**Ad.1** Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony do 21.01.2022r. – zostało to zmienione poprzez zmianę treści SWZ rozdziale XII pkt 1, 2, 3 oraz na platformie zakupowej.

**Ad.2** Zamawiający potwierdza, że wykonanie elementów ślusarki aluminiowej tj. samozamykaczy, klamek i innych elementów ma być wykonana z stali nierdzewnej

**Ad.3** Zamawiający informuje, że okno powinno mieć możliwość otwarcia na pełnej wysokości ze względu na mycie i konserwację.

**Ad.4** Zamawiający informuje, że nie ma takiej konieczności, lecz ze względów bezpieczeństwa zalecamy wykonanie ich we wskazanej klasie.

**Ad.5** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę stolarki okiennej i drzwiowej na inną niż w projekcie.

**UWAGA!** Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:  
/-/ WÓJT GMINY  
Złotniki Kujawskie  
mgr Witold Cybulski