



ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dotyczy: konkursu ofert nr DZP.26.1.292.2020 na wykonanie rozbiórki nieużytkowanego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Osobliwej 9 w Łodzi (działka numer 33/1, obręb G-27), zgodnie z decyzją PINB 543/2020 z dnia 23.07.2020 r. wraz z usunięciem wszystkich ruchomości i śmieci z rozbieranego budynku oraz terenu nieruchomości, uporządkowaniem terenu po wykonanej rozbiórce, wykonaniem projektu zajęcia chodnika wraz z opłatami, wykonaniem ogrodzenia z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych rur śr. 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Do ogłoszonego w dniu 10.09.2020 r. na platformie zakupowej: platformazakupowa.pl ww. konkursu ofert, wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie Wykonawcy:

„Proszę o informację jaką część posesji należy ogrodzić, czy tylko w granicy gdzie stoi wyburzany budynek, czy też więcej? Ile w przybliżeniu metrów bieżących ogrodzenia ma zostać zamontowane?”

Odpowiedź Zamawiającego:

„Ogrodzenie należy wykonać wzdłuż rozbieranego budynku (w granicy działki 32/2 obręb G27) oraz w miejscu rozbieranego budynku od strony ulicy Osobliwej. Długość ogrodzenia około 40 mb.”

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian:

Termin na składanie ofert upływa w dniu **16.09.2020 r. o godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.09.2020 r. o godz. 10:30.**

KIEROWNIK

Wydział Zamówień Publicznych
Jerzy Gajda

