

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na
zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód opadowych z opaski
budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – ZP.272.00029.2021**

Zamawiający w uzupełnieniu opisu przedmiotu zamówienia, załącza i uznaje jako aktualne odpowiedź na pytanie udzieloną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód opadowych z opaski budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1- ZP.272.00013.2021 wraz z dokumentacją fotograficzną wykonaną podczas zebrania wykonawców.

ZAPYTANIE:

Proszę o udostępnienie fragmentu projektu z 2010 r. zawierający przekrój przez budynek, z którego można odczytać głębokość posadowienia fundamentów oraz grubość izolacji termicznej zastosowanej obecnie. Proszę również o informację w jakiej technologii wykonana jest istniejąca ściana fundamentowa.

ODPOWIEDŹ:

Z dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego wynika, iż ściany fundamentowe są murowane z bloczków betonowych. Izolacja ścian fundamentowych i cokołu budynku wykonana jest ze styropianu gr. 12 cm. Zamawiający na stronie postępowania przetargowego zamieszcza skan przekroju przez budynek z dokumentacji projektowej drenażu opaskowego budynku.