

Szczecin, dnia 30.03.2022 r.

**A-ZP.381.15.2022.WB**

### WYJAŚNIENIE NR 1

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **wykonanie usług architektonicznych i inżynierskich w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla inwestycji termomodernizacji budynków części A, B, C, D, E, F, G Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu "Termomodernizacja Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0050/17-00**

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP przekazuje wnioski o udzielenie wyjaśnień treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

1. **Czy Zamawiający może udostępnić dokumentację związaną z izolacyjnością akustyczną okien i fasad?**  
Odp. Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją.
2. **Czy zamawiający może udostępnić wysokości pomieszczeń?**  
Odp. Zamawiający udostępnił dokumentację w wersji edytowalnej we wcześniejszych wyjaśnieniach.
3. **Czy Zamawiający może udostępnić specyfikację materiałową, z której wykonane są sufity?**  
Odp. Zamawiający nie dysponuje taką dokumentacją.
4. **Czy instalacja hydrantowa w budynku A jest w zakresie termomodernizacji? Jeżeli tak, to proszę o podanie ilości hydrantów do przeniesienia.**  
Odp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia ilości na etapie projektowym.
5. **Czy Zamawiający może udostępnić dokumentację c.o. budynków objętych termomodernizacją?**  
Odp. Zamawiający udostępnił dokumentację w wersji edytowalnej we wcześniejszych wyjaśnieniach.
6. **Czy centrale wentylacyjne W 20 i wentylator W19 umieszczone na dachu w budynku A podlegają wymianie?**  
Odp. Należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją do postępowania.
7. **Proszę o określenie mocy chłodniczej i elektrycznej agregatu chłodniczego centrali na dachu w budynku F? Skąd przewidziane jest zasilanie centrali i czy przewidziana jest moc przyłączeniowa?**  
Odp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia powyższej mocy i szczegółowych rozwiązań na etapie projektowym.
8. **Czy Zamawiający przewiduje antykradzieżowe zawory grzejnikowe?**  
Odp. Zamawiający przewiduje antykradzieżowe zawory grzejnikowe

.....