



SA.270.27.2024

Marcule, 30.07.2024 r.

Wyjaśnienia nr 1 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „**Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Marcule**”.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z póź. zm.) oraz zapisami Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ) udziela wyjaśnień:

Pytania:

1. Dotyczy konserwacji drogi w leśnictwie Polany. Proszę o wyjaśnienie czy materiał z frezowania istniejącej nawierzchni Wykonawca może wykorzystać do wykonania nawierzchni na drodze, czy też konserwację należy wykonać z kruszywa dowiezionego?
2. Dotyczy konserwacji drogi w leśnictwie Polany. Czy wykonaną nawierzchnię drogi należy zamiatować miałem na szer. 3,5m?

Odpowiedzi:

1. Materiał z frezowania musi być wbudowany jako nawierzchnia.
2. Nawierzchnia wykonana musi być zamknięta. Jeżeli wykonana nawierzchnia nie będzie szczelna, należy wykonać miałowanie.

Sekretarz Komisji Przetargowej
/-/
Magdalena Palacz

Sporządziła: **Magdalena Palacz**
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
magdalena.palacz@radom.lasy.gov.pl