



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**GMINA LUBANIE**

**87-732 LUBANIE**

Regon 910866873

Lubanie, 02.06.2021 r.

GMK.271.7.2.2021

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie”.

### Wszyscy Wykonawcy

Do zamawiającego wpłynęły od wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień:

Data wpływu pytań do zamawiającego 26.05.2021r.

#### Pytania:

- 1) Zamawiający w SST dotyczącym montażu pomp ciepła, na stronie 8 i 9 pkt 2.3, wymaga spełnienia wymagań technicznych przy czym szczególną troską obejmuje parametry grzewcze jak Moc grzewcza, COP, Pobór mocy w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych podając je z dokładnością do setnych (dwa miejsca po przecinku) jednoznacznie sugerują rozwiązania konkretnego producenta.
- 2) Czy Zamawiający dopuszcza odchyłki co do oczekiwanych parametrów określone np. +/- 10%? Zamawiający w SST dotyczącym montażu pomp ciepła, na stronie 8, pkt 2.3, wymaga zastosowania Inteligentnego Chłodzenia Inwertera. Jak Zamawiający będzie określał „stopień inteligencji” inwertera?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie minimalnych wymagań danych technicznych dla pomp ciepła.

Dane techniczne pompy ciepła wskazane w pkt. 2.3 w projekcie wykonawczym oraz w SST należy uznać jako dane przykładowe.

Przy doborze pompy ciepła wykonawca winien uwzględnić poniższe parametry i zastosować urządzenie o nie gorszych parametrach:

| Parametr doboru                                    | Wartość                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poziom mocy akustycznej wg (EN 12102)              | 58 dB(A)                                                                                                                                                            |
| Max. Temp. zasilania                               | 60°C                                                                                                                                                                |
| Zakres stosowania po str. dolnego źródła (min/max) | -20stC/+35stC                                                                                                                                                       |
| Moc grzewcza/COP przy A2/W35 (EN 14511)            | min moc 4,0 kW/ COP 3,8                                                                                                                                             |
| Moc grzewcza/COP przy A-7/W35 (EN 14511)           | min moc 6,7 kW/ COP 2,8                                                                                                                                             |
| Czynnik chłodniczy                                 | R410A, R32, R290 lub inny, pod warunkiem, że pompa ciepła nie będzie podlegała rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów, zgodnie z aktualnym przepisami prawa. |
| Konstrukcja                                        | Monoblok                                                                                                                                                            |

Zamawiający przy ocenie ofert będzie sprawdzał, czy dane techniczne pompy ciepła spełniając w/w parametry. **Są to minimalne parametry jakie pompa ciepła musi spełnić.** Przy ocenie ofert **nie będą brane** pod uwagę wymagania techniczne opisane w pkt. 2.3 dokumentacji wykonawczej oraz pkt. 2.3 SST w zakresie doboru pompy ciepła. Jednocześnie **pozostałe zapisy SST oraz dokumentacji wykonawczej pozostają obowiązujące o ile nie pozostają w sprzeczności z w/w parametrami, w tym np. „dodatkowe elementy instalacji pompy ciepła”.** W przypadku sprzeczności pierwszeństwo mają parametry wskazane w niniejszym wyjaśnieniu SWZ.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza odchylek od wskazanych parametrów. „Inteligentne” chłodzenie inwertera nie jest wymagane i nie będzie oceniane.

WÓJT GMINY  
  
mgr Larysa Krzyżańska