nu=1,8m
m=1:3

rz. dna - 25,40m n.p.m.
rz. max - 27,20m n.p.m.

Wy1 26,00m npm
Wy2 25,60m npm
W1 27,20m npm

Poręcz 00s stromna h=1,1m z furtką

Schody 19x46x15

L=6,5m i=0,2%
Kd-Ø800PP

L=19,5 i=0,2%
Kd-Ø800PP

L=20,5 i=0,2%
Kd-Ø800PP

DP 29,23
27,21

SEP3 30/300
276dm3/s
osadnik pionowy Vu=5m3

L=15m i=0,7%
Kd-Ø250PVC

RP 28,95
25,89

L=3m i=0,7%
Kd-Ø250PVC

Regulator przepływu q=10dm3/s
Klapa zwrotna
na odpływie grawitacyjnym

L=2m i=0,3%
Kd-Ø500PVC

D14 29,33
25,71
25,21

L=39,5m i=0,6%
Kd-Ø250PVC

D15 28,85
25,48
24,98

L=45m i=0,5%
Kd-Ø250PVC

D16 29,71
25,26
24,86

L=41m i=0,6%
Kd-Ø250PVC

L=44,5m i=0,3%
Kd-Ø500PVC

L=45,5m i=0,3%
Kd-Ø315PVC

PS

D1

D2

B

422/21
422/23
422/20 TP
422/15
422/3

Projektowane sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami

Projektowane kablowe doświetlenie oporowego wraz z pomiarami

Projektowane kablowe doświetlenie oporowego wraz z pomiarami

Pomiarowe wg odrębnego opracowania

Projektowana zasilająca linia kablowa wraz z przyłączami

Projektowane kablowe doświetlenie oporowego wraz z pomiarami

Umocnienie skarpy w siatce wylotu z gabionów gr.30cm(3x8cm)

Umocnienie dna w strefie wylotu z gabionów gr.30cm(3x8cm)

Umocnienie skarpy w siatce wylotu z kamienia łupanego

Umocnienie dna w strefie wylotu z kamienia łupanego

przekop nieustr.

ul. Tczewskich Saperów

LEGENDA:

URZĄDZENIA PROJEKTOWANE

- W1 Wlot do zbiornika
- Wy1 Wylot ze zbiornika
- PS Przepompownia serwisowa wód deszczowych
- SEP1 Separator
- Sieć kanalizacji deszczowej układana w otwartym wykopie
- Sieć kanalizacji deszczowej układana metodą bezwykopową
- Sieć kanalizacji deszczowej tłocznej
- kg Sieć kanalizacji ogólnospławnej do likwidacji

URZĄDZENIA RÓWNOLEGLE PROJEKTOWANE

- proj k sieć kanalizacji sanitarnej
- proj e sieć elektroenergetyczna
- proj w sieć wodociągowa
- proj g sieć gazowa - projektowana

URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE

- sieć wodociągowa
- ks sieć kanalizacji sanitarnej
- kd sieć kanalizacji deszczowej
- kg sieć kanalizacji ogólnospławnej
- sieć ciepłownicza
- e sieć elektroenergetyczna
- t sieć telekomunikacyjna

Mapa elektroniczna zgodna z mapą do celów projektowych

wpisaną do zasobów ośrodka geodezyjnego dnia .....30.2020r.
pod numerem P.2214.....

HYDRO-TERM
PROJEKTOWO—INWESTYCYJNE
82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZADANIE:
BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Teren Nowego Centrum Tczewa w rejonie ul. Tczewskich Saperów

Branża: ELEKTRYCZNA

Data: 01.2020r.

Projektant:
mgr inż. Adam Kibort
POM/0009/PWOE/12
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
POM/IE/0238/12

Sprawdzający:
mgr inż. Marcin Kacprzak
POM/0207/POOE/10
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
POM/IE/0163/11

Skala 1:500

Rys. 2

LOKALIZACJA:
TCZEW, UL. TCZEWSKICH SAPERÓW
209/4, 422/26, 422/25, 422/10, 422/21, 422/22, 422/20
OBRĘB 10 TCZEW-M

INWESTOR:
Gmina Miejska Tczew
83-110 Tczew pl. Piłsudskiego 1

Nr zlecenia 9121