

Pelplin, dnia 13.09.2022 r.

ZP.271.01.2022

***Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.01.2022. Nazwa zadania: „Zakup i montaż instalacji PV o mocy 49,5 kWp na obiekcie oczyszczalni ścieków w Pelplinie”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w dalszej części pisma Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z wnioskiem Wykonawcy na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z faktem, że udzielone wyjaśnienia nie powodują istotnej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający pozostawia bez zmian:

- wyznaczone terminy składania i otwarcia ofert;
- miejsca składania i otwarcia ofert;
- pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZES ZARZĄDU

/-/ Agnieszka TRZCIŃSKA

Pytania nr 1 z dnia 13.09.2022 r.

Proszę o informację jakie jest poszycie dachowe budynku oczyszczalni ścieków, na którym ma być zamontowana instalacja.

Odpowiedzi na pytanie

Zamawiający udzielił wyjaśnień w dniu 13.09.2022 r.

Wiata składowania osadu zaprojektowana jest w konstrukcji mieszanej stalowo żelbetowej. Konstrukcję nośną dachu projektuje się jako więzary stalowe stanowiące całość stalową ze słupami stalowymi zakotwionymi w słupach żelbetowych na poziomie +1.80. Poziom ten jest także poziomem góry muru żelbetowego okalającego wiatę.

Poszycie wiaty wykonane jest z blachy.