

Głuszyca, 23 września 2022 r.

Gmina Głuszyca
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

Nr sprawy: NIBITZKiZP.271.3.18.2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu na zadanie pn.: Budowa tarasu widokowego na górze Gomólnik Mały w Gminie Głuszyca

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 t.j.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1.

W projekcie dla wypełnienia balustrad wskazana jest siatka 3 mm, jest to asortyment wykorzystywany w innych rodzajach budowli. Standardem są siatki 1,5 mm które spełniają wszelkie normy i posiadają stosowne certyfikaty. Tego typu rozwiązania były już wielokrotnie przez nas stosowane na innych podobnych realizacjach. Dodatkowo siatka 3 mm jest produktem na zamówienie i czas realizacji ok. 8 tygodni, kolejnym problemem jest sam zakup bo sprzedawany jest w odcinkach po 100 mb co generuje duży odpad i koszt związane z ofertą. Proszę o informację czy można zastosować tą samą siatkę dostępną dla wypełnienia balustrad 1,5mm z linkami nierdzewnymi.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza siatkę dla wypełnienia balustrad 1,5 mm z linkami nierdzewnymi.

Pytanie 2.

W dokumentacji wpisane jest drewno modrzew syberyjski – Materiał jest trudno osiągalny i bardzo drogi. Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo modrzew europejski w klasie C24, który niczym nie odbiega od zapisanego w projekcie modrzewia syberyjskiego.

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modrzewia europejskiego w klasie C24.