LEGENDA – FOTOWOLTAIKA	
RACx	Skrzynka elektryczna (RACx)
RDCx	Skrzynka elektryczna (RDCx)
FAx	Falownik (FAx)
WyLP	Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa obwodów instalacji PV po stronie DC dla 4 stringów
	Projektowany moduł PV monokrystaliczne o mocy 580Wp, Wymiary: 2411x1134x35mm
	Korytko kablowe ze stali cynkowanej metodą zanurzeniową (system zewnętrzny ciągły) dla instalacji fotowoltaicznej o wysokości 60mm

UWAGI:
Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa obwodów instalacji PV nie należy montować w miejscu bezpośredniego światła słonecznego ani w bezpośrednim kontakcie z wnikającą wodą.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim. Kopiowanie tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z o. o. (Dz. U. 94/1994, poz. 83, art. 115 ust. 1 i 118).

nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI W SĘKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestycji :
jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin Stary
działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/24

branża: elektryczna

jednostka projektowa :
SSCARCHITEKCI sp. z o. o.
31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

główny projektant :
mgr inż. Piotr Piwowoński
uprawnienia budowlane nr MAP/0109/PWOE/04
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający :
mgr inż. Artur Goryczko
uprawnienia budowlane nr MAP/0277/PBE/21
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

faza projektu : PROJEKT TECHNICZNY
data opracowania : grudzień 2023

nazwa rysunku : Plan instalacji fotowoltaicznej - Rzut dachu
skala rysunku : 1 : 100
numer rysunku : E-08